

1 要求水準書変更部分

No	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	変更前	変更後
1	9	第1編	第2章	2.8.4 (6)	温水	白石清掃工場では、本施設への供給用に、建築設備用とロードヒーティング用の2系統を用意していることから、この2系統で引き込むこととする。	白石清掃工場では、本施設への供給用に、建築設備用とロードヒーティング用の2系統を用意していることから、この2系統で引き込むことを 基本 する。
2	115	第2編	第4章	4.5.8 (2)	ロードヒーティング設備工事	ロードヒーティング方式は、温水(不凍液)を利用した融雪方式とし、温水(不凍液)は白石清掃工場から供給を受けるものとする。	ロードヒーティング方式は、温水を利用した融雪方式とし、温水は白石清掃工場から供給を受けるものを 基本とするが、蒸気や電気等による方式も可とする。
3	138	第3編	第2章	2.9.1 表3-5	温水 調達及び費用負担の条件	温水は白石清掃工場より供給する。温水のうち建築設備用の最大使用可能量は3m ³ /hである。使用料の負担は必要としない。	温水は白石清掃工場より供給する。 使用料の負担は必要としない。ただし、温水のうち建築設備用の最大使用可能量は3m³/hである。