

令和 5 年度

発寒清掃工場で使用する電力

仕様書

様式6－1

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、発寒清掃工場で使用する電力の調達について適用する。

- (2) 需要場所
- (3) 用途

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式

イ 供給電圧（標準電圧）

ウ 計量電圧（標準電圧）

エ 標準周波数

オ 受電方式

カ 自家発電設備

キ 蓄熱設備等

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力 2,000kW

イ 予定使用電力量 425,300kWh

(3) 調達期間

令和5年8月1日0時から令和6年9月30日24時まで

(4) 需給地点

(5) 電気工作物の財産分界点

(6) 保安上の責任分界点

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(7) 力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなす。

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者

が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

- (1) 月別予定使用電力量
- (2) 過去月別使用電力量等実績(令和4年2月～令和5年1月)

仕様書別記一覧

電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事業 者との契約種別	予定 契約 電力等	年間予定 使用電力 使用量 (kWh)													発注課及び連絡先			
		有無	容量	有無	容量					令和5年 8月	令和5年 9月	令和5年 10月	令和5年 11月	令和5年 12月	令和6年 1月	令和6年 2月	令和6年 3月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月		
需給地点に同じ。 ただし、取引用計量装置は除く	需給地点に同じ	有	6,200kVA (系統連携あり) 1,250kVA (系統連系なし)	無		北海道電力 ネットワーク (㈱)	高圧電力Ⅰ型 (一般料金)	2,000 kW	425,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,300	0	0	0	0	環境局環境事業部施設管理課 〒060-8611 Tel011-211-2922

発寒清掃工場
月別使用予定電力量

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和5年度	8	85	0
	9	85	0
	10	85	0
	11	85	0
	12	85	0
	1	85	0
	2	85	0
	3	85	0
	4	85	0
令和6年度	5	85	0
	6	100	425,300
	7	85	0
	8	85	0
	9	85	0
	合 計		425,300

発寒清掃工場
過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和 3 年度	2	85	0
	3	85	0
令和 4 年度	4	100	296,280
	5	85	0
	6	99	425,322
	7	85	0
	8	85	0
	9	85	0
	10	85	0
	11	85	0
	12	85	0
	1	85	0
	合 計		721,602