

令和 6 年度
発寒破碎工場で使用する電力

仕様書

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

（１）適用範囲

本仕様書は、発寒破碎工場で使用する電力の調達について適用する。

- （２）需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
（３）用途 }

2 調達仕様

（１）供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（２）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 1,500kW
イ 予定使用電力量 2,000,400kWh

（３）調達期間

令和 6 年 10 月 1 日 0 時から令和 7 年 9 月 30 日 24 時まで

（４）需給地点

- （５）電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
（６）保安上の責任分界点 }

（７）力率

力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。）

（８）その他

- ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

- (1) 月別予定使用電力量
- (2) 過去月別使用電力量等実績(令和 4 年度)

発寒破碎工場
 月別予定使用電力量

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和6年度	10	100	167,700
	11	100	164,200
	12	100	145,300
	1	100	124,400
	2	100	96,600
	3	100	167,000
令和7年度	4	100	217,600
	5	100	212,300
	6	100	159,900
	7	100	171,200
	8	100	190,100
	9	100	184,100
	合 計		2,000,400

発寒破碎工場
 過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和 4 年度	4	98	217,558
	5	100	212,335
	6	85	159,931
	7	98	171,209
	8	99	190,056
	9	99	184,114
	10	98	167,683
	11	98	164,218
	12	97	145,279
	1	94	124,356
	2	91	96,614
	3	93	166,990
	合 計		2,000,343

仕様書別記一覧

[illegible]

[illegible]