

令和 5 年度

駒岡清掃工場で使用する電力

仕様書

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

（1）適用範囲

本仕様書は、駒岡清掃工場で使用する電力の調達について適用する。

- （2）需要場所
- （3）用途

2 調達仕様

（1）供給電気方式等

ア 供給電気方式

イ 供給電圧（標準電圧）

ウ 計量電圧（標準電圧）

エ 標準周波数

オ 受電方式

カ 自家発電設備

キ 蓄熱設備等

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（2）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力 1,950kW

イ 予定使用電力量 611,800kWh

（3）調達期間

令和5年8月1日0時から令和6年9月30日24時まで

（4）需給地点

（5）電気工作物の財産分界点

（6）保安上の責任分界点

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（7）力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなす。

（8）その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者

が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

- (1) 月別予定使用電力量
- (2) 過去月別使用電力量等実績(令和4年2月～令和5年1月)

仕様書別記一覧

駒岡清掃工場
月別使用予定電力量

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和5年度	8	100	3,100
	9	100	2,400
	10	100	2,600
	11	100	13,000
	12	100	16,200
	1	100	35,200
	2	100	8,000
	3	100	6,600
	4	100	3,000
令和6年度	5	100	468,300
	6	100	44,600
	7	100	3,300
	8	100	3,100
	9	100	2,400
	合 計		611,800

駒岡清掃工場
過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和 3 年度	2	95	8,032
	3	96	6,563
令和 4 年度	4	97	2,970
	5	98	468,306
	6	92	44,557
	7	97	3,298
	8	95	3,107
	9	96	2,365
	10	98	2,585
	11	97	13,014
	12	98	16,232
	1	97	35,190
	合 計		606,219