

令和 6 年度

駒岡清掃工場で使用する電力

仕様書

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

（１）適用範囲

本仕様書は、駒岡清掃工場で使用する電力の調達について適用する。

- （２）需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
（３）用途 }

2 調達仕様

（１）供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（２）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 1,950kW
イ 予定使用電力量 4,861,656kWh

（３）調達期間

令和6年10月1日0時から令和8年1月31日24時まで

（４）需給地点

- （５）電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
（６）保安上の責任分界点 }

（７）力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなす。

（８）その他

- ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者

が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

- (1) 月別予定使用電力量
- (2) 過去月別使用電力量等実績(令和4年度)

駒岡清掃工場
月別予定使用電力量

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)	備考
令和6年度	10	98	2,600	
	11	97	13,000	
	12	98	16,200	
	1	97	35,200	
	2	95	7,000	
	3	97	12,200	
令和7年度	4	98	468,182	受入停止
	5	98	483,788	受入停止
	6	98	468,182	受入停止
	7	98	483,788	受入停止
	8	98	483,788	受入停止
	9	98	468,182	受入停止
	10	98	483,788	受入停止
	11	98	468,182	受入停止
	12	98	483,788	受入停止
	1	98	483,788	受入停止
	合 計		4,861,656	

駒岡清掃工場
過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和 4 年度	4	97	2,970
	5	98	468,306
	6	92	44,557
	7	97	3,298
	8	95	3,107
	9	96	2,365
	10	98	2,585
	11	97	13,014
	12	98	16,232
	1	97	35,190
	2	95	7,034
	3	97	12,226
	合 計		610,884

仕様書別記一覧

[illegible]

[illegible]