

令和 8 年度  
篠路破碎工場で使用する電力  
仕様書

# 電力調達仕様書（高圧）

## 1 概要

### (1) 適用範囲

本仕様書は、篠路破碎工場で使用する電力の調達について適用する。

- (2) 需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり  
(3) 用途 }

## 2 調達仕様

### (1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式  
イ 供給電圧（標準電圧）  
ウ 計量電圧（標準電圧）  
エ 標準周波数  
オ 受電方式  
カ 自家発電設備  
キ 蓄熱設備等
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

### (2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 1,999kW  
イ 予定使用電力量 4,439,000kWh

### (3) 調達期間

令和8年10月1日0時から令和9年9月30日24時まで

### (4) 需給地点

- (5) 電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり  
(6) 保安上の責任分界点 }

### (7) 力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

### (8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整については、北海道管内のみなし小売事業者が定める供給条件（適用期間を含む）によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

イ 契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内

の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

ウ 入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。ただし、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなす。

エ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

### 3 添付資料

( 1 ) 月別予定使用電力量

( 2 ) 過去月別使用電力量等実績(令和 7 年度)

篠路破碎工場  
過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	最大需要電力 (kw)	使用電力量 (kwh)
令和 7 年度	4	100	1,843	389,408
	5	100	1,872	347,134
	6	99	1,840	344,671
	7	99	1,800	370,591
	8	99	1,818	335,351
	9	100	1,757	322,445
	10	99	1,739	285,815
	11	100	1,822	376,751
	12	100	1,843	476,586
	1	100	1,944	420,599
	2	100	1,847	383,634
	3	100	1,847	385,981
		合 計		

## 篠路破碎工場 月別予定使用電力量

	月	力率 (%)	契約電力 (kw)	使用予定電力量 (kwh)
令和 8年度	10	100	1,999	285,800
	11	100	1,999	376,800
	12	100	1,999	476,600
	1	100	1,999	420,600
	2	100	1,999	383,600
	3	100	1,999	386,000
令和 9年度	4	100	1,999	389,400
	5	100	1,999	347,100
	6	100	1,999	344,700
	7	100	1,999	370,600
	8	100	1,999	335,400
	9	100	1,999	322,400
	合計			4,439,000

