

令和 6 年度

白石清掃工場で使用する電力

仕様書

電力調達仕様書（特別高圧）

1 概要

（１）適用範囲

本仕様書は、白石清掃工場で使用する電力の調達について適用する。

- （２）需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
（３）用途 }

2 調達仕様

（１）供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（２）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力使用方法

① 常用電力

常時供給設備等から供給を受けて動力（付帯電灯を含む）に使用する。

② 予備電力

常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に当てるため、予備線から供給を受けて動力（付帯電灯を含む）に使用する。

③ 自家発補給電力

発電設備の検査・補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるために使用する。

イ 契約電力

- ① 常用電力 500kW
② 予備電力 500kW
③ 自家発補給電力(常用電力) 5,500kW
④ 自家発補給電力(予備電力) 5,500kW

ウ 予定使用電力量 4,822,200kWh

（３）調達期間

令和6年12月1日0時から令和8年9月30日24時まで

（４）需給地点

- （５）電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
（６）保安上の責任分界点 }

(7) 力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。)

なお、各契約電力ごとにまったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなす。

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

(1) 月別予定使用電力量

(2) 過去月別使用電力量等実績(令和4年度)

白石清掃工場
月別予定使用電力量

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和 6 年度	12	85	0
	1	85	0
	2	85	0
	3	85	0
令和 7 年度	4	85	0
	5	85	0
	6	85	0
	7	85	0
	8	85	0
	9	100	2,411,100
	10	85	0
	11	85	0
	12	85	0
	1	85	0
	2	85	0
	3	85	0
令和 8 年度	4	85	0
	5	85	0
	6	85	0
	7	85	0
	8	85	0
	9	100	2,411,100
	合 計		4,822,200

白石清掃工場
過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)	備考
令和 4 年度	4	85	0	
	5	85	0	
	6	85	0	
	7	85	0	
	8	100	1,035,264	
	9	100	1,375,824	
	10	85	0	
	11	85	0	
	12	85	0	
	1	99	691,584	トラブルによる受電
	2	85	0	
	3	85	0	
	合 計		3,102,672	

仕様書別記一覧

[illegible]

[illegible]