

質問回答書

購入等件名：平成 30 年度発寒清掃工場余剰電力売却
 平成 30 年度駒岡清掃工場余剰電力売却
 平成 30 年度白石清掃工場余剰電力売却

(質問事項：原文を掲載)

※各質問項目は下記の施設に対するものである

発寒清掃工場 … ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫

駒岡清掃工場 … ⑦⑨⑪⑫

白石清掃工場 … ①②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑬⑭

番号	質問事項	回答
①	<p>入札告示 5 (2) に記載がございます契約保証金につきまして、弊社が落札した際には履行保証保険を考慮しております、5 日以内の証書提出が難しい場合、速やかに手続きを進め証書が手に入り次第提出との理解で宜しいでしょうか。それとも、5 日以内に証書の提出が難しいと現段階で判明している場合、入札の参加を控えた方が宜しいでしょうか。こちら、どちらかご教示頂けますと幸いです。</p>	<p>落札者には開札後に電話等により連絡させていただきます。</p> <p>入札告示等には「落札決定後、契約保証金の納付に係る通知（納入通知書到達）の日の翌日から起算して 5 日後（5 日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）までに」と記載しており、期限内の速やかな納付又は提供を原則としております。</p> <p>履行保証保険制度を活用し、期限内の証書提出が難しいことのみをもって入札参加を控えていただく必要はなく、その場合は手続き中である旨をご連絡ください。</p>
②	<p>入札内訳書には、社名記載欄・押印欄はなしとの理解で宜しいでしょうか。</p>	<p>ご質問のとおりで結構です。ただし、入札説明書 5 (1) イに記載のとおり「入札書」と「契約単価積算内訳書」をホチキス止めしたうえで割印を押印するものとし、割印がない場合は入札が無効となりますので、ご注意ください。</p>

③	この度、告示されました 3 工場内で複数工場に入札参加をするとき、外封筒 1 つの中に内封筒を複数（それぞれの工場の入札書在中）を封入させて頂く方法で宜しいでしょうか。それとも、外封筒 1 つの中に内封筒 1 つのセットでそれぞれ提出させて頂いた方が宜しいでしょうか。	複数工場に入札参加をするときは、外封筒 1 つの中に複数の内封筒（それぞれの工場の入札書在中）を封入する提出方法で結構です。
④	入札書に記載する日付は開札日でしょうか。作成日でしょうか。	作成日又は提出日としてください。
⑤	直近 3 年間における、送電停止回数及び原因、停止期間をご教示いただけますか。	<p>発寒清掃工場、白石清掃工場の直近 3 年間の送電停止状況は以下のとおりです。</p> <p>○発寒清掃工場 平成 28 年度 ・ 6 月 2 日～8 月 12 日(定期整備による) 平成 27 年度 ・ 5 月 30 日～7 月 10 日(定期整備による) 平成 26 年度 ・ 5 月 29 日～7 月 10 日(定期整備による)</p> <p>○白石清掃工場 平成 28 年度 ・ 9 月 1 日～9 月 30 日(定期整備による) ・ 2 月 10 日～2 月 26 日(設備故障による) 平成 27 年度 ・ 5 月 13 日 (施設停電による) ・ 8 月 1 日～9 月 5 日(定期整備による) ・ 3 月 22 日～3 月 28 日(設備故障による) 平成 26 年度 ・ 4 月 15 日～4 月 19 日(設備故障による) ・ 6 月 17 日～6 月 21 日(設備故障による) ・ 7 月 25 日～7 月 29 日(設備故障による) ・ 8 月 1 日～9 月 27 日(定期整備による)</p>
⑥	直近 1 年間の売却電力量の 30 分値データをエクセルデータとしてご教示いただけますか。	平成 28 年度の各清掃工場の余剰電力送電実績を公開いたします。なお、30 分値データは集計していないため、1 時間値

⑦	直近1年分の余剰売却電力量の実績値(30分値もしくは1時間値)を、Excelデータにてご提供いただくことは可能でしょうか。	データの公開としております。
⑧	計量器の更新等落札事業者が費用負担するものがあればご教示いただけますか。	発寒清掃工場、駒岡清掃工場では期間中の計量器・VCTの交換予定はありません。従いまして、計量器・VCTの交換に伴う費用負担はございません。
⑨	契約期間中に計量器・VCTの交換予定はありますか。有る場合はその費用は発注者、受注者どちらが負担しますか。	
⑩	仕様書12(5)に電力量計の設置工事にかかる費用の概算額がございしますが、内訳をご教示いただけますか。	一般送配電事業者より開示されている内訳は第三者に開示できない取り決めとなっているため、公開できません。
⑪	契約保証金の免除規定に札幌市契約規則第25条の各号に該当するとき、とありますが、過去2年間の契約実績を提出させていただきたいと考えております。その場合の手続きスケジュール(書類の提出時期等)についてご教示ください。	落札者には開札後に電話等により連絡しますが、当課において本市の契約実績を確認できない場合は、本市その他の官公庁における契約実績の速やかな提出をお願いすることとなります。
⑫	既に新電力売電用のメーターは取り付けしており、4月1日受電開始のための工事は不要という認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
⑬	電力量計の設置工事の期間をご教示ください。	平成30年8月10日から平成30年9月25日の全炉停止期間中に行う予定です。
⑭	電力量計設置工事が完了するまでの間は、一般送配電事業者から提供される既存機器による電力量のプロファイリングデータを用いて計量する、とありますが、具体的にどのようなデータでしょうか。例をいただけますと幸いです。	一般送配電事業者から提供されるデータの例を公開いたします。