

令和 3 年度
駒岡清掃工場で使用する電力

仕様書

様式 6 - 1

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、駒岡清掃工場で使用する電力の調達について適用する。

- (2) 需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
(3) 用途 }

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 1,950kW
イ 予定使用電力量 548,400kWh

(3) 調達期間

令和3年10月1日0時から令和4年9月30日24時まで

(4) 需給地点

- (5) 電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
(6) 保安上の責任分界点 }

(7) 力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなす。

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者

が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

- (1) 月別予定使用電力量
- (2) 過去月別使用電力量等実績(令和2年度)

駒岡清掃工場
月別使用予定電力量

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和3年度	10	100	2,200
	11	100	5,900
	12	100	9,100
	1	100	8,400
	2	100	5,700
	3	100	38,000
令和4年度	4	100	4,500
	5	100	468,900
	6	100	1,300
	7	85	0
	8	100	2,900
	9	100	1,500
	合 計		548,400

駒岡清掃工場
過去月別使用電力量等実績

	月	力率 (%)	使用電力量 (kwh)
令和2年度	4	92	4,482
	5	98	468,860
	6	99	1,260
	7	85	0
	8	92	2,938
	9	96	1,501
	10	93	2,160
	11	92	5,872
	12	91	9,101
	1	96	8,410
	2	93	5,742
	3	94	38,005
	合計		548,331