

令和3年度
篠路破碎工場で使用する電力

仕様書

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、篠路破碎工場で使用する電力の調達について適用する。

- (2) 需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
(3) 用途 }

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 2,600kW
イ 予定使用電力量 6,018,000kWh

(3) 調達期間

令和3年10月1日0時から令和4年9月30日24時まで

(4) 需給地点

- (5) 電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
(6) 保安上の責任分界点 }

(7) 力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整額

及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

- (1) 月別予定使用電力量
- (2) 過去月別使用電力量等実績(令和2年度)

篠路破碎工場
月別使用予定電力量

| | 月 | 力率 (%) | 使用電力量 (kwh) |
|-------|----|-----------|----------------|
| 令和3年度 | 10 | 100 | 470,500 |
| | 11 | 100 | 484,400 |
| | 12 | 100 | 415,200 |
| | 1 | 100 | 628,600 |
| | 2 | 100 | 560,300 |
| | 3 | 100 | 537,500 |
| 令和4年度 | 4 | 100 | 532,400 |
| | 5 | 100 | 448,900 |
| | 6 | 100 | 506,000 |
| | 7 | 100 | 526,000 |
| | 8 | 100 | 466,300 |
| | 9 | 100 | 441,900 |
| | 合計 | | 6,018,000 |

篠路破碎工場
過去月別使用電力量等実績

| | 月 | 力率 (%) | 使用電力量 (kwh) |
|-------|----|-----------|----------------|
| 令和2年度 | 4 | 100 | 532,382 |
| | 5 | 100 | 448,920 |
| | 6 | 99 | 506,030 |
| | 7 | 99 | 525,967 |
| | 8 | 99 | 466,348 |
| | 9 | 100 | 441,896 |
| | 10 | 100 | 470,498 |
| | 11 | 100 | 484,362 |
| | 12 | 99 | 415,156 |
| | 1 | 99 | 628,585 |
| | 2 | 100 | 560,264 |
| | 3 | 100 | 537,480 |
| | | 合計 | |