

札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和5年度）

モエレ処理場放流水測定結果

採水場所	項 目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		報告日	28日	31日	30日	31日	31日	29日	31日	30日	28日	31日	29日	29日
モエレ処理場	採水日		13日	18日	2日	7日	3日	15日	12日	9日	8日	5日	9日	8日
	pH		7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6
	COD	(mg/l)	18	17	17	22	21	18	17	19	19	19	19	17
	BOD	(mg/l)	<2.0	<2.0	2.4	<2.0	2.6	2.4	<2.0	<2	<2	<2.0	<2.0	2
	浮遊物質	(mg/l)	3	2	2	5	<2	<2	3	4	<2	5	<2	<2