

札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和7年度）

山本処理場（山本地区、山本北地区、山本東地区）放流水測定結果

採水場所	項 目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		報告日	30日	30日	30日	31日								
山本 放流水	採水日	日	3日	9日	12日	3日								
	pH		7.3	7.3	7.1	7.2								
	COD	(mg/l)	15	19	19	20								
	BOD	(mg/l)	2.9	3.0	3.3	3.0								
	浮遊物質量	(mg/l)	3	3	6	8								
山本下水 放流水	採水日		3日	15日	12日	11日								
	pH		7.1	7.4	7.4	7.3								
	COD	(mg/l)	14	16	16	17								
	BOD	(mg/l)	2.5	2.2	1.7	3.1								
	浮遊物質量	(mg/l)	6	6	<2	12								

札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和7年度）

山本処理場（東米里地区）放流水測定結果

採水場所	項 目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		報告日	30日	30日	30日	31日								
山本 東米里地区 放流水	採水日		4日	8日	6日	4日								
	pH		7.2	7.3	7.4	7.3								
	COD	(mg/l)	9.7	11	12	2.2								
	BOD	(mg/l)	1.7	1.6	6.3	12.0								
	浮遊物質量	(mg/l)	4	5	5	3								