

設 備 ・ 備 品 表

現・管理運営団体が管理運営を開始した当時（平成 21 年 1 月）の主な設備です。本書の内容と現況とが異なる場合は、現況を優先します。

■ 暖房

暖房は、校舎棟は灯油で、体育館は都市ガスです。

<校舎棟>

1 階各部屋及び 1 階エントランスホール、2 階・3 階の各部屋には、F E 温風暖房器を設置しています（下表参照）。

灯油は、管理運営団体が、販売業者と直接契約の上、校舎棟南側に設置している 9500 タンク 3 台に給油を受けることになります。

灯油タンクはそれぞれ 1 階用、2 階用、3 階用に分けられており、2 階・3 階各部屋の灯油使用量は、子メーターにより把握することができます。

設置場所	暖房能力	燃料消費量	電気容量	台数
事務室	7.41kw	0.828L/h	100V112w	1 台
交流室／音楽室	5.81kw	0.649L/h	100V105w	各 2 台
図書スペース／ 中ホール	9.94kw	1.110L/h	100V110w	各 2 台
エントランスホール	15.9kw	1.800L/h	100V95w	1 台
2 階・3 階各部屋	11.0kw	1.233L/h	100V115w	2 台
	7.41kw	0.828L/h	100V112w	20 台
	5.81kw	0.649L/h	100V105w	2 台

<体育館>

高温風型ダクト式の F E 温風暖房機（暖房能力 233kw、燃料消費量 23.5 m³/h）を設置しています。

■ 給湯

事務室及び交流室には、給湯用の電気温水器を設置しています。（事務室用 12L/200V/1.5kw、交流室用 150L/200V/3.0kw）

■ ガス

事務室には、2 ロガスコンロ付きのガスレンジ（ガス消費量 6.9kw 相当）を、交流室には、ガスバーナー 4 基とガスオーブンが付いたガスレンジ（ガス消費量 57.0kw 相当）を設置しています。

■ 電気

照明設備として、蛍光灯、コンパクト型ランプ、メタルハライドランプ、セラミックメタルハライドランプを使用しています（下表参照）。

消耗による交換などについては、管理運営団体に行っていただきます。

使用ランプ	電気容量	数量
蛍光灯(直管型)	Hf16W	6 灯
蛍光灯(直管型)	Hf32W	330 灯
蛍光灯(直管型)	HL20W	1 灯
コンパクト型ランプ	FHP32W	84 灯
メタルハライドランプ	MH150W	3 灯
セラミックハライドランプ	SMH360W	18 灯

各部屋の電気の容量は、図書スペース・音楽室・貸室 4～7 が 20A、交流室・事務室・中ホール・貸室 1～3 及び 8～14 が 30A、体育館が 225A です。

2 階・3 階の各貸室の電気使用量は、子メーターにより把握することができます。

■ 電話

事務室と各部屋、体育館、体育館内ボイラー室を結ぶ、内線電話器を設置しています。

事務室及び各貸室には、外線電話及びインターネット用の配管を設置していますが、NTTとの契約及び通話のための工事などは管理運営団体または個々の利用者において直接契約し、工事費・通話料などを負担することとなります。

■ その他

- △ 各部屋には鍵がかかります。
- △ 校舎棟南側正面玄関及び身体障がい者用北玄関、体育館の玄関にはインターホンを設置しています。
- △ 校舎棟南側正面玄関には電気錠を設置しています。
- △ 校舎棟及び体育館玄関には靴箱が、交流室には食器棚が、図書スペースには本棚が設置されています。
- △ 体育館を除く全ての部屋には、テレビ端子を設置しています。
- △ 校舎棟、体育館ともに館内放送をかけることができます。
- △ トイレ内の、便器を始めとした機器は全て大人用を設置しています。
- △ 校舎棟及び体育館には、身体障がい者用の多目的トイレを 1 か所ずつ設置しています。

※ 設備表に記されているもので可動式のものは、備品として取り扱います。