

札幌芸術の森アートホール内裝修繕業務 質問に対する回答

No.	質問日	回答日	質問	回答
1	3月2日	3月4日	床タイルカーペットについて 仕様書記載の商品は東リGA100と思われますが、(株)スミノエLP-2000Nを使用しても宜しいでしょうか。(同等品)	よろしいです。
2	3月2日	3月4日	一般品クロスとありますがグレード的に#500か#1000かご指示願います。	#1000としてください。
3	3月2日	3月4日	平日作業が可能かどうか。日時が設定されているのであればご指示願います。(作業時間等)	毎週月曜日を除く平日の9時～17時での作業を想定しております。
4	3月2日	3月4日	撤去材は場外自由処分としマニフェストは提出不要と考えて宜しいでしょうか。	発生する産業廃棄物については担当課が指定する場所に保管し、数量一覧表を作成のうえ担当課へ報告してください。