

博物館活動センター機械警備業務 質問と回答一覧

No.	資料名	質問内容	回答
1	仕様書(2P)(1)警備機器の設置「工」について	「施設内各種設備警報盤と結線し」とありますが、現状図面上自動火災報知設備のみとなっております 他に設備警報盤の設置があるのでしょうか	現時点で他の設備警報盤は設置していません。 将来的な拡張性を考慮し、汎用的に記載しています。
2	仕様書(3P)(3)警備方法「オ」について	毎日午後10時の時点で警報機器等の警戒開始を受信していない場合は受託者は警備対象施設へ電話連絡の上、状況により当該施設へ急行し現地を確認し必要な処置をとること」とありますが対応するにあたり何時までに行うという指定はありますか	時間指定はありません。 電話連絡に应答がない状況は、警戒開始の失念だけに限らず、スタッフの安全に関わる緊急事態の可能性をはらんでいることも考慮し、速やかに現地に急行し、状況確認と必要な措置をとっていただくことを要請しています。
3	仕様書(3P~4P)(5)警備計画等「ウ」について	「警備員が行う業務の内容・詳細を記載した「指令書」を作成し、あらかじめ委託者に提出すること」とありますが、「指令書」は札幌市様指定書式となりますでしょうか、または任意書式でしょうか	任意書式です。
4	仕様書(4P)(6)警備機器等の保守・管理「ア」について	毎年(契約日から起算)総合点検を2回、機能点検を2回行うこととありますが、現地確認は必要でしょうか。必要な場合、弊社システムは常時異常チェックを行っており故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。異常感知時には遅滞なく機器交換等の対応を行う運用となっておりますので、現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	システムの監視により、機器が所定の位置に取り付けられていること、正常に動作・機能することが確認できるのであれば、現地の確認は適宜としていただいて差し支えありません。
5	仕様書(4P)(7)報告書の提出「ア」について	「委託者の必要に応じて、各日の機械警備開始信号及び解除信号の履歴をデータ等で提出すること」とありますが、弊社ではWEB上で履歴を確認できるサービスがございます。現地もしくは担当部局様で当該サービスをご利用いただき確認いただくことでよろしいでしょうか。	chromeに対応していること、PDFへの変換や印刷が可能でしたら確認可能です。
6	仕様書(5P)8費用負担(1)警備機器等「オ」について	カードキー等が必要な場合は、委託者が必要とする数量を受託者の負担において用意し、委託者に貸与すること」とありますが、当初用意した枚数から後日追加が発生した場合追加のカードキー等の費用についてはどうなりますでしょうか	カードキー等の費用は委託者が負担します。
7	事後審査書類3の※について	健康保険証のコピー提出となっておりますが、保険証はマイナンバーカードへの移行が進んでおります。弊社健康保険組合から該当警備担当支社社員へ健康保険を付保している内容の証明書類提出でもよろしいでしょうか。	別記2にも記載しておりますが、日本年金機構から通知されたその者に係る直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等（資格取得及び随時改定の決定通知書を含む。）の写しをご提出ください。この場合必要箇所をマスキングして提出してください。詳細は入札説明書別記2を参照ください。
8	仕様書8費用負担(1)オ	カードキーは10枚を想定とあるが、非接触型であれば、タグ・チップのような形状でもよろしいでしょうか	タグ・チップのような形状でも差し支えありません。
9	仕様書7(2)警備責任時間帯	警備責任時間について、原則、警報装置のセットから解除までとあるが、火災・設備異常についても同様な解釈でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
10	その他	前回の入札執行調書を開示願います	公開ページに「参考情報 入札執行調書（現契約に係るもの）」を掲載しましたので、ご確認ください。