

別紙Ⅳ-1 必要諸室及び仕様

所管	必要諸室 (名称)	室数・席数など	個室	室面積		面積合計	職員数	設置層	動線・配置計画に 関する留意事項	その他特記事項	災害時の 機能の維持	建築				設備						主要な什器・備品等					
				m ²	程度 or 以上							O A フロア	天井高 mm	ドア形状 記載	遮音性能 有無	非常用 コンセ ント	(多 機能 機)	(一 般器)	電話	TV 接 続 端 子	構 内 LAN		電 気 時 計	緊 急 通 報 装 置	手 洗 い ・ 洗 面 化 粧 台	流 し 台	
																											有無
中央区民センター	事務室②	1	○	180	程度	180		2		・区民センター運営委員会、交通安全運動推進委員会、子ども育成連合会含む	○	○	2700				○	○	○	△	○					カウンター	
	区民ホール	1	○	540	程度	540	-	1		・打楽器等使用時の外部への音漏れに配慮 ・土足での利用は不可とする。 ・災害時は指定避難所(地域)として使用する。(収容人数:235人程度) ・バスケットゴール1基を本業務対象外にて設置する。	○		7000							○	△	○				格納式ステージ、舞台装置、音響・映像設備、下足入れ(200足分)	
	器具庫①	1	○	50	程度	50	-	1		・空調は行わない			2700														
	器具庫②	1	○	20	程度	20	-	1		・椅子400脚を収納			2700														
	和室	1	○	62	以上	62	-	2		・土足での利用は不可とする			2500					○		△	○				○		
	会議室④	2	○	64	以上	128	-	2					2700						○		△	○					
	会議室⑤	1	○	48	以上	48	-	2					2700						○		△	○					
	貸室①	1	○	71	以上	71	-	2		・電気炉を使用する。(本業務対象外にて設置)			2700						○		△	○				○	
	貸室②	1	○	70	以上	70	-	2		貸室②③は可動間仕切壁により、一体的に利用できるようにする。			2700						○		△	○				電動スクリーン、固定式スピーカー	
	貸室③	1	○	70	以上	70	-	2					2700						○		△	○					
	視聴覚室	1	○	108	以上	108	-	2					2700		○				○		△	○				電動スクリーン、天井吊りプロジェクター、固定式スピーカー	
	図書室	1	○	233	程度	233	-	2					2700						△		△	○		○			
	娯楽室	1	○	120	以上	120	-	2		・土足での利用は不可とする			2700						○		△	○			○	固定式ステージ、固定式スピーカー	
	共用部	区民ギャラリー	1		185	程度	185	-	1			○	2700					○									
		更衣室	2	○	20	程度	40	-	1又は2		・区民センター利用者が使用する。			2500													
	倉庫	適宜	○	適宜	-	-	-	2		・空調は行わない			2700														
共用部	エントランスホール	1		240	程度	240	-	1				2700	引き戸自動				○		○								
	総合案内	1		-	-	-	-	-				2700						○		○							
	ホール	5		適宜	-	-	-	2~6										○									
	ごみ置き場	1	○	40	程度	40	-	1		収集車への積み込みに配慮																	
	感染性廃棄物保管庫	1	○	3	以上	3	-	1		収集車への積み込みに配慮																	
	WC	6	○	適宜	-	-	-	各階		・ペーパーホルダーは盗難防止に配慮する。	○	2500												○	○		
	給湯室	6	○	適宜	-	-	-	各階				2500														○	
	動物保管庫	1	○	5	程度	5	-	適宜		輸送設備と保管庫との動線と来庁者との動線分離に配慮			2500		○												
	物販施設	1	○	適宜	-	-	-	1				適宜		○													
	機械室		○	適宜	-	-	-	適宜			○	適宜		○													
	自家発電機械室・電気室	1	○	130	程度	130	-	適宜			○	適宜		○													
	物品庫①	適宜	○	200	程度	200	-	適宜		車両への積み下ろしに配慮			2700														
	物品庫②	1	○	15	程度	15	-	適宜			○	2700															
	運転手控室	1	○	適宜	-	-	-	2	適宜				2500						○		○	○					
	清掃員等控室		○	適宜	-	-	-	適宜					2500														
	授乳室	1	○	適宜	-	-	-	適宜		土日や夜間にも使える配置	○	2500														○	
	防災センター	1	○	30	程度	30	-	1		出入口に面して配置	○	2700														○	警報盤、制御盤、放送用マイク
	事務室③	1	○	60	程度	60	-	5				○	2700								△	○					
	事務室④	1	○	115	程度	115	-	適宜				○	2700								○	△					
	事務室⑤	1	○	25	程度	25	-	適宜				○	2700								△	○					

◎ 「室面積」欄に数値を示す諸室について

- 1)【程度】は記載の±5%以内の面積とする。
- 2)【以上】は記載以上の面積とする。

- 3)【適宜】は設計水準・その他欄に記載の機器・什器・備品の配置が可能で内部通路スペースの確保など運用に支障のない面積とする。
- 4)天井高さは示した数値以上とする。

◎ 「設備」欄の【△】は空配管の設置とする。

- ◎ 「災害時の機能の維持」欄の△は、執務室部分を対象とする。
- ◎ 戸籍住民課①、保健福祉課、保護一、二、三課、保険年金課及び健康・子ども課①②の室面積に待合スペースは含まれません。