

別紙Ⅲ-2 既設庁舎等のアスベスト調査票

施設名	施設所在地			管理担当連絡先							
中央区役所・UR賃貸住宅	札幌市中央区南3条西11丁目330番地2										
施設用途	構造	延べ床面積	建築年月	確認印							
区役所・UR賃貸住宅	SRC造	13,986.78㎡	1972年	課長	/	係長	/	担当	/	事務所	/

場所		1階機械室天井	1階電気室天井	3階空調機械室天井	3階増築鉄骨部	その他
処理の状況	工法					
	工事完了年月日	-	-			
	工事施工業者	-	-			
	その他工事記録	-	-			
調査	意匠設計図	有・無				床：ビニル床タイル 天井：フレキシブルボード
	しゅん功図	有・無				
	仕上表	有・無				
	仕様書	有・無				
	施工記録	有・無				
	維持保全記録	有・無				
	改修記録	有・無				
	その他（札幌市記録）	有・無	岩綿吹付 （クロシドライト 33.0%）	岩綿吹付 （クロシドライト 33.0%）	岩綿吹付 （クロシドライト 33.0%）	
現地調査	令和元年6月27日	北海道美建株式会社		水槽室天井：木毛版・リシン→含有無し、住宅天井：蛭石→含有無し		
	令和 年 月 日					
	令和 年 月 日					
備考						