

別紙Ⅳ-1 必要諸室及び仕様

所管	必要諸室 (名称)	室数・ 席数など	個室	室面積		面積合計	職員数	設置層	動線・ 配置計画に 関する留意事項	その他特 記事項	災害時 の機能の 維持	建築				設備						主要な什器・備品等					
				m ²	程度 or 以上							O A フロア	天井高 mm	ドア 形状 記載	遮音 性能 有無	非常 用 コン セ ント	(多 機 能 機)	(一 般 器)	T V 接 続 端 子	構 内 L A N	電 気 時 計		緊 急 通 報 装 置	洗 面 化 粧 台	手 洗 い ・ 流 し 台		
																										有無	mm
中央区民センター	事務室②	1	○	180	程度	180		2		・区民センター運営委員会、交通安全運動推進委員会、子ども会育成連合会含む	○	○	2700			○	○	○	△	○					カウンター		
	区民ホール	1	○	540	程度	540	—	1		・打楽器等使用時の外部への音漏れに配慮 ・土足での利用は不可とする。 ・災害時は指定避難所(地域)として使用する。(収容人数:235人程度)	○		7000				○		△	○					格納式ステージ、舞台装置、音響・映像設備、下足入れ(200足分)		
		器具庫①	1	○	50	程度	50	—	1		・空調は行わない			2700													
	器具庫②	1	○	20	程度	20	—	1		・椅子400脚を収納			2700														
	和室	1	○	62	以上	62	—	2		・土足での利用は不可とする			2500				○		△	○				○			
	会議室④	2	○	64	以上	128	—	2					2700				○		△	○							
	会議室⑤	1	○	48	以上	48	—	2					2700				○		△	○							
	貸室①	1	○	71	以上	71	—	2		・電気炉を使用する。(本業務対象外にて設置)			2700				○		△	○					○		
	貸室②	1	○	70	以上	70	—	2	貸室②③は可動間仕切壁により、一体的に利用できるようにする。				2700				○		△	○					電動スクリーン、固定式スピーカー		
	貸室③	1	○	70	以上	70	—	2					2700				○		△	○							
	視聴覚室	1	○	108	以上	108	—	2					2700		○		○		△	○					電動スクリーン、天井吊りプロジェクター、固定式スピーカー		
	図書室	1	○	233	程度	233	—	2					2700			△		△	○			○					
	娯楽室	1	○	120	以上	120	—	2		・土足での利用は不可とする			2700				○		△	○				○	固定式ステージ、固定式スピーカー		
	共用部	区民ギャラリー	1		185	程度	185	—	1			○	2700			○		○									
更衣室		2	○	20	程度	40	—	1又は2		・区民センター利用者が使用する。			2500														
倉庫		適宜	○	適宜	—	—	—	2		・空調は行わない			2700														
共用部	エントランスホール	1		240	程度	240	—	1				2700	引き戸 自動		○		○				○						
	総合案内	1		—	—	—	—	—				2700			○			○									
	ホール	5		適宜	—	—	—	2~6							○						○						
	ごみ置き場	1	○	40	程度	40	—	1		収集車への積み込みに配慮																	
	感染性廃棄物保管庫	1	○	3	以上	3	—	1		収集車への積み込みに配慮																	
	WC	6	○	適宜	—	—	—	各階		・ペーパーホルダーは盗難防止に配慮する。	○		2500									○	○				
	給湯室	6	○	適宜	—	—	—	各階					2500												○		
	動物保管庫	1	○	5	程度	5	—	適宜	輸送設備と保管庫との動線と来庁者との動線分離に配慮	収納ケージ2個(W450×H630×D900)が置けるように配慮			2500														
	物販施設	1	○	適宜	—	—	—	1					適宜														
	機械室		○	適宜	—	—	—	適宜			○		適宜														
	自家発電機械室・電気室	1	○	130	程度	130	—	適宜			○		適宜														
	物品庫①	適宜	○	200	程度	200	—	適宜	車両への積み下ろしに配慮	70m ² 以上/室での分割配置は可能とする。			2700														
	物品庫②	1	○	15	程度	15	—	適宜		備蓄庫として使用する。	○		2700														
	運転手控室	1	○	適宜	—	—	—	2	適宜				2500				○		○	○							
	清掃員等控室		○	適宜	—	—	—	適宜					2500														
	授乳室	1	○	適宜	—	—	—	適宜	土日や夜間にも使える配置		○		2500												○		
	防災センター	1	○	30	程度	30	—	1	出入口に面して配置	・時間外の戸籍課証明発行窓口として、土日祝8:45~17:15は、市の日直職員対応とし、夜間17:15~8:45は、警備対応とする。	○		2700			○	○				○				○	警報盤、制御盤、放送用マイク	
	事務室③	1	○	60	程度	60	—	5			○	○	2700						△	○							
	事務室④	1	○	115	程度	115	—	適宜			○	○	2700			○	△			△	○						
事務室⑤	1	○	25	程度	25	—	適宜			○	○	2700						△	○								

◎ 「室面積」欄に数値を示す諸室について

1)【程度】は記載の±5%以内の面積とする。

2)【以上】は記載以上の面積とする。

3)【適宜】は設計水準・その他欄に記載の機器・什器・備品の配置が可能で内部通路スペースの確保など運用に支障のない面積とする。

4)天井高さは示した数値以上とする。

◎ 「設備」欄の【△】は空配管の設置とする。

◎ 「災害時の機能の維持」欄の△は、執務室部分を対象とする。