

## 公示用設計図書の施行条件等に対する質問票

令和3年2月16日

公示用設計図書に係わる施行条件等について、次のとおり質問いたします。

入札等予定年月日	令和3年2月24日 10時00分	役務番号	—
役務名	大通西2丁目ビル主遮断器等交換業務		
質問内容	1. 停電作業に伴う仮設電気（バックアップ）について		
	停電作業に伴う建築設備及び入居者殿への仮設電気の設置は必要がないとのことによろしい		
	でしょうか。		
	2. 停電操作について		
	停電操作は電気主任技術者殿へ委託し操作することを考えておりますが、特に留意すべき手順や機器がありましたらご教授お願い致します。		

注1 質問票のあて先は、区政課庶務係あてとする。

注2 質問がある場合は、必ず文書により質問することとし、回答についても文書にて行います。

注3 役務ごとに記載し、欄が足りない場合は別紙としてください。

### 回答（令和3年2月18日）

回答内容	1. 停電操作に伴う建築設備及び入居者への仮設電気の設置は必要ありません。
	2. 特にありません。