

令和3年10月5日

中央区役所仮庁舎衛生器具交換等業務の仕様等に係る質問及び回答

	質問	回答
1	西棟2階の混合水栓撤去、給水栓更新とあります。更新する給水栓は混合水栓と考えて良いでしょうか。また、参考型番があればご指示願います。	西棟2階トイレの更新する給水栓は、業務仕様書別紙に示す表のとおり、シングルレバー立水栓（参考型番：TLS01101J）としてください。手洗い器の給湯側の穴は使用しない想定です。
2	電気配線参考図のコンセント及び配線は今回の業務に含まないと考えて良いでしょうか。	電気温水器の設置に必要となる、コンセント及び配線は本業務に含みます。
3	手洗器を更新する所は給水・排水金具も更新が必要となります。給排水の方向は壁側と考えて良いでしょうか。	よろしいです。
4	他の部分で、給水・排水金具の更新があればご指示願います。	業務仕様書に示す衛生器具の設置に伴い必要となる給水・排水金具は更新してください。