

令和3年9月8日

中央区役所仮庁舎内裝修繕等業務の仕様等に係る質問及び回答

	質問	回答
1	鋼製扉塗装は、押板、引き棒廻りの両面合わせて500mm×500mm程度（片面ずつではなく）という理解でよろしいでしょうか。	鋼製扉（各階建具（扉②～③））の塗装改修については、片面500mm×500mm程度の範囲で両面塗装です。