

主な設備・備品について

1 暖房

各部屋には都市ガス用のFF式温風暖房機が設置されています。ただし2階の一部の部屋は壁掛け型の電気ヒーターとなります。ガス暖房は個別制御のほか、管理室からの一括集中制御も可能です。設置されている暖房機器は以下のとおりです（元気ジョブスペース含む全館分）。

なお、令和6年度に暖房設備の改修工事を予定しています。

	形式	暖房能力(kW)	消費電力(電源・kW)	階	台数(数量)
電気ヒーター	EHC3-3000	3.0kW	3.0kW	1階	-
				2階	1
				3階	-
				4階	-
ガス焚FF式 温風暖房器	KMD-547C	4.18kW	0.042kW	1階	1
				2階	-
				3階	-
				4階	-
	KMD-547CP	4.18kW	0.042kW	1階	2
				2階	1
				3階	-
				4階	-
	KMD-557C	5.23kW	0.051kW	1階	2
				2階	6
				3階	1
				4階	-
	KMD-557CP	5.23kW	0.051kW	1階	-
				2階	-
				3階	2
				4階	2
	KMD-597C	8.90kW	0.089kW	1階	5
				2階	2
				3階	1
				4階	4
	KMD-597CP	8.90kW	0.089kW	1階	1
				2階	6
				3階	7
				4階	4
	THU-F134G-TSD	15.1kW	0.215kW	1階	2
				2階	1
				3階	-
				4階	-
THU-F84G-TSD	9.30kW	0.190kW	1階	2	
			2階	-	
			3階	1	
			4階	-	

2 電気

各部屋の電気容量は、原則として30A（アンペア）です。2階事務室のうち、304号、305号、308号、403号、404号及び406号については60A、2階大会議室は、40Aです。

3 照明

施設内に設置されている照明用の電灯は以下のとおりです。

使用ランプ	電気容量	数量
蛍光灯(直管型)	FL20W	22本
蛍光灯(直管型)	FL40W	568本
蛍光灯(直管型)	FL32W	115本
メタルハライドランプ	MH400W	8本
赤外線ランプ	IL250W	38本

電灯は既設のものを利用できますが、消耗による交換については管理運営団体の負担となります。また、既存の電灯につきましても点灯を保証するものではありません。

4 給湯

各階に給湯コーナーを設け、流し台と給湯機を設置しています。

5 電話

各室に回線を配線しています。NTT等との契約及び通話のための工事などは管理運営団体または個々の利用者において直接契約し、工事費・通話料などを負担することとなります。

6 インターホン・ドアホン

管理室と各部屋を結ぶインターホンを設置します。併せて、玄関と管理人室を結ぶドアホンも設置します。

7 その他設備

- (1) 1階に車いす対応トイレを設置しています。
- (2) エレベーターを設置しています。
- (3) 館内放送設備を使用できます。
- (4) 各室にテレビ端子を設置しています。
- (5) LAN設備を保存しており、各部屋に情報コンセントが設置されています。

既存のHUBや配線の不具合への対応については管理運営団体の負担となります。
また、施設内の情報セキュリティーにご留意下さい。

8 札幌市が貸与する備品一覧

下記の備品については、管理運営団体に無償で貸与します。

物品名	メーカー	型式等	個数
消火器	宮田工業株式会社	CA-5ED	25
消火器	宮田工業株式会社	CA-10ED	1
800MHz帯ワイヤレスアンプ	ユニボックス	WA-862DA	1
液晶プロジェクター	キヤノン	SX7Mark II	1
自動体外式除細動器（本体）	フィリップス	FRx861304 e	1
クロスパネル	オカムラ	NX10CH FFD3	4
パンフレットスタンド	オカムラ	L959KC Z637	4
スタッキングチェア	I T O K I	KLT-210CK-B5	67
スタッキングチェア台車	I T O K I	LCE-324	3
HM折りたたみテーブル	I T O K I	THM-184LX-W7	13
HM折りたたみテーブル	I T O K I	THM-186LX-W7	11
パーティション	不明	不明	5
折りたたみテーブル（1800×450mm）	不明	不明	40
印刷機	リソー	リソーSD5680	1