

(公 示 用)

令 和 6 年 度 施 行

設 計 書

業務名 : 川下公園作業員休憩所エアコン設置業務

令和6年11月 設計

白石区 土木部 維持管理課

川下公園作業員休憩所エアコン設置業務 仕様書

1 業務場所

札幌市白石区川下 2651 番地 3 外

川下公園 作業員休憩所（別紙 位置図等参照）

2 業務の概要

作業員休憩所にエアコン（1 台）の設置を行う（関連工事含む）

3 本業務で設置する設備

名称	仕様等(型番等)	数量
寒冷地エアコン（14 畳タイプ）	MSZXD4025S セット（W）	1 台
防雪フード（吹出）	AGJT12F（SSS）	1 台
防雪フード（横）	AGJT12S（SSS）	1 台

※ 規格を示す製品の例として「適合品」を示しているが、当該製品を指定するものではない。

※ 同等品を調達する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書（別紙）及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び署名を受けた後、入札書提出時に同等・規格確認書（原本）を併せて提出すること。

※ 同等品の判断には時間を要する事例もあり、入札書提出書期限までに間に合わないことがあるので、確認に要する時間を考慮して担当課へ同等品の確認を依頼すること。

【同等品の条件】

※ ①パッケージ製品であること

※ ②冷房能力 4.0kw 以上、暖房能力 6.0kw 以上であること

※ ③電源は単相 200V、電源プラグ 20A であること

※ ④室外機は高置台に設置するものであること

4 業務の内容

- (1) エアコン設置に必要な作業を行い、正常に作動するか確認すること。梱包材等は受託者が処分すること。

- (2) 現場作業にあたっては、公園の施設運営上支障とならないよう施設管理者と十分に打ち合わせを行うこと。
- (3) 新設するエアコンの電源として、既設エアコンの電源を切り替えて活用すること。
- (4) 既設エアコンの室外機を適切に撤去、処分すること。
- (5) 発生した廃材等の処理・処分に当たっては、受託者の責任をもって適正に廃棄物処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し処理すること。

5 履行期間

契約締結日から令和7年（2025年）3月31日（月）まで

6 その他

- (1) 受託者は、作業にあたって必要な事項について委託者及び施設管理者と十分な打ち合わせを行うこと。また、作業にあたっては、関係法令を遵守し、施設利用者及び施設の管理運営に支障を来すことのないよう万全を期すこと。
- (2) 作業の際は、必要に応じて養生を行い、作業終了後は現状復旧を行うこと。作業に伴い、建物や備品に破損が生じた場合は速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。
- (3) 受託者は、資機材の手配に先立ち、事前に作業場所と内容を確認し、作業手順等の確認を行うこと。
- (4) 作業に必要な工具や設備取付に必要な資材については、受託者が用意すること。
- (5) 作業場所において、事故等が発生した場合には、速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。また、受託者の不注意により発生した事故については、全て受託者が責任を負うこと。
- (6) 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うこと。

7 業務担当部署

札幌市白石区土木部維持管理課

(〒003-0026 札幌市白石区本通 14 丁目南 5-32)

TEL 011-864-8125 FAX 011-864-4530

同等・規格確認書

令和6年 月 日

(宛先)
札幌市白石区土木部
維持管理課

会社名：
担当者名：
連絡先：

下記の入札案件について、同等品にて参加したいため、規格等の確認を依頼します。

記

調達案件名称	川下公園作業員休憩所エアコン設置業務
--------	--------------------

同等品	メーカー名	型番・規格 等

※依頼に際しては、必ずカタログ等規格を確認できる書類を添付すること。

（以下、発注担当課記載欄）

上記に記載された製品は、当課が指定した製品の同等品（又は仕様書の規格を満たす製品）であることを 認めます。 認められません。

令和6年 月 日

【担当】

白石区土木部維持管理課

印

位置図



川下公園
(札幌市白石区川下2651番地3外)

作業員休憩所



川下公園作業員休憩所エアコン設置業務 平面図



現況写真

作業員詰所外観



寒冷地エアコン 新設

一金 _____ 円

内 訳

第1号内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	備 考
寒冷地エアコン (14畳タイプ)	MSZXD4025S セット(W)	台	1			
防雪フード(吹出)	AGJT12F(SSS)	台	1			
防雪フード(横)	AGJT12S(SSS)	台	1			
防雪フード取付費		式	1			
室外配管化粧カバー(アイボリー)		式	1			
室外機高置台	2段Lサイズ	式	1			
防振ゴム		式	1			
エアコン設置基本工事		式	1			
計						

