

川下公園雨水排水ポンプ更新業務（札幌市告示第2419号）に関する質問及び回答

No.	受付日	質問内容	回答
1	6月17日	①水中排水ポンプの制御位置及び、ポンプケーブル延長（m） ②交換する電極・盤内リレーの仕様・数量及び盤図などの資料 ③雨水排水ポンプ槽内の中間地点にある、網状の足場の仕様及び取り外し方法 ④雨水排水ポンプ槽の構造がわかる詳細図	①②④公示用設計図書にてご確認願います。 ③FRP製の中間スラブを垂直に引き上げれば、外すことができます。