

自主チェックシート

店舗・事業所等に火災危険がないか点検しましょう。

テナント：

代表者：

連絡先：

火災危険		点検内容	チェック
火 気 設 備	<ul style="list-style-type: none"> ・こんろに火をつけたまま放置し、発火する。 ・こんろ周りの物に燃え移る。 ・こんろ周りの油汚れなどに引火する。 ・こんろの熱で壁内が燃える。 ・カセットガスボンベが破裂し、ガスに引火し爆発する。 	火をつけたまま接客などを行い、その場を離れていないか。	
		厨房設備・ガスこんろ等の周囲に燃えやすい物が置かれていないか。	
		天蓋、グリスフィルターは清掃し、油汚れなどが付着していないか。	
		こんろの火が壁に接触していないか。	
		カセットガスボンベを火気の近くに置いていないか。また、直射日光の当たる場所で保管していないか。	
電 気 設 備	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードのショート（短絡）や過熱により出火する。 ・トラッキングや接触不良によりコンセントから出火する。 	電気コードを物の下敷きにしていないか。	
		電気コードを束ねたまま使用していないか。	
		コンセントやプラグにほこりが溜まっていないか。	
避 難 経 路 ・ 施 設	<ul style="list-style-type: none"> ・共用廊下、階段などの避難経路に物が置かれていることにより、火災時に避難が困難になる。 ・防火戸や防火シャッターが正常に作動しないことにより、防火戸等が閉まらず、火災の際に被害が拡大する。 	避難経路となる共用廊下、階段に物が置かれていないか。	
		防火戸や防火シャッターに閉鎖障害となる物が置かれていないか。ドアストッパー等が取り付けられていないか。	
消 防 用 設 備	<ul style="list-style-type: none"> ・消防設備の前に物が置かれ、設備がすぐに使用できない。 ・消防設備が正常に作動せず、火災が拡大する。 	消火器、屋内消火栓設備等の付近に障害となる物を置いていないか。	
		故障している消防設備はないか。	
建 物	<ul style="list-style-type: none"> ・燃えやすい物が放置され、放火される。 	建物周囲、階段、廊下などに燃えやすい物を放置していないか。	

※ 火災の実験映像は、右記二次元コードからご確認いただけます。



【お問合せ先】

札幌市中央消防署予防課 札幌市中央区南4条西10丁目 Tel 011-215-2120