

雪が解けたら

# ホームタンク・危険物施設の点検を！！

札幌市東消防署

今年に入って、東区では危険物施設やホームタンクからの危険物漏洩事故が多発しています。

事故の中には、雪かき中に誤って配管を折損したものや、雪の重みで配管の接続部に亀裂が入ったものなど、今年の大雪が起因していると思われる事案もありました。


雪解けが進み、ご自宅のホームタンクや、共同住宅等に設置された危険物施設を確認できるようになりましたら、早期点検をお願いいたします。



## 事故

## を起こさないための確認項目

- ☑ タンク及び配管に錆はないか
- ☑ 配管に穴や折れ曲がった痕はないか
- ☑ 配管の接続部に漏れやゆるみはないか
- ☑ 油の使用量以上にタンクの燃料ゲージの減りが早くないか
- ☑ 屋外、屋内外及び床下から油の臭いがしないか
- ☑ 排水口から油の臭いがしないか



お問い合わせ先：札幌市東消防署予防課

TEL：011-781-2100 FAX：011-271-0673