

対 応 行 動 測 定 表

(旅館・ホテル)

実 施 日	年 月 日 ()	名 称	
-------	-----------------------	-----	--

測 定 項 目		測 定 時 間	測 定 内 容	評 価 内 容	評価	備 考
出 火 場 所 確 認		分 秒	指差呼称 (仮眠待機は15秒経過後に行動)	主受信機又は副受信機で火災表示した場所を確認し、発報場所を指差呼称したか。		
現 場 確 認 指 示		分 秒	他の要員への伝達	他の要員に出火場所及び現場確認を指示（電話、口頭等）したか。		
			非常放送（確認放送）	自火報発報後館内在館者に「確認中」の放送をしたか。（2回以上）		
現 場 確 認		分 秒	出火室又は出火場所の確認 (仮眠待機は15秒経過後に行動)	指示された要員は指示内容を復唱して行動を開始したか。		□ 送話器 □ 懐中電灯 □ その他（ ） □ 階段 □ 非常用E V □ 常用E V 出火階（ 階 号室）
				マスターキーを携行したか（※）		
				階の移動に階段（非常用E Vでも可）を利用したか。 常用E V（停電時最寄り階停止付に限る）は直下階まで使用可能		
				マスターキーでドアを開け火災を確認する動作を行ったか。		
				「火事だー！」と2回以上叫んだか。		
消 防 機 関 へ の 通 報	非 常 通 報	分 秒	押ボタンを押した時点	現場確認者が通報者に出火場所を連絡したか。		連絡の方法 □ 非常電話 □ 自火報内蔵電話 □ その他（ ）
	119 通 報	分 秒	受話器を置いた時点	事前に定めた通報内容を確実に通報したか。		通報の方法 □ 加入電話 □ 押ボタン □ その他（ ）
初 期 消 火	消 火 器	分 秒	消火器の取り扱い (放射動作から15秒保持)	操作手順どおりに取り扱ったか。		
	消 火 栓	分 秒	屋内消火栓の取り扱い (放射動作から30秒保持)			
情 報 伝 達	火 災 階	分 秒	非常放送（避難放送）	火災である旨及び避難すべき旨を確実に放送したか。（3回以上）		
	非 火 災 階	分 秒	各室伝達	情報伝達範囲内の各室ごとに「火事だー！」と叫びながらドアを開け、内部に火災である旨を知らせる行為を繰り返したか。		
避 難 誘 導	火 災 階	分 秒	廊下に出てきた客を安全な地点への避難誘導	火災階以上の各階において特別避難階段の附室又は階段室の入り口付近で「ここから逃げて下さい！」と2回以上叫ぶ行為を各階ごとに行ったか。		
	非 火 災 階	分 秒				

注) この表は、自衛消防隊員ごとに各審査担当者が審査及び測定した結果を記録する。
注) 評価欄は、行動を行った場合は○、不適切な場合は△、行動しなかった場合は×印を記入する。(該当しない項目は斜線を引く)

※ マスターキーの他に必要と思われる物を携行した場合は、備考欄に記入する。

対 応 行 動 測 定 表

(社会福祉施設・病院)

実施日	年 月 日 ()	名称	
搬送方法	□抱き抱え・□シート・□車椅子・□担架・□背負い・□介護・□その他 ()		

測 定 項 目		測 定 時 間	所要時間	測 定 内 容		評 価 内 容	評価
出 火 場 所 確 認		分 秒		指差呼称 (仮眠待機は15秒経過後に行動開始)		受信機又は副受信機で火災表示した場所を確認し、発報場所を指差し呼称をしたか。 ※仮眠の場合は15秒後行動を開始する。	
現 場 確 認 指 示		分 秒		他の要員への伝達		他の要員に出火場所及び現場確認を指示(電話・口頭など)したか。	
現 場 確 認		分 秒		出火室又は出火場所		エレベーターの使用は適正か。 「火事だー」と2回以上叫んだか。	
消防機関への通報	非常通報	分 秒		押しボタンを押した時点		現場確認者が通報者に出火場所を連絡したか。	
	119通報	分 秒		受話器を置いた時点		事前に定めた通報内容を実際に通報したか。	
初期消火	消火器	分 秒		消火器の取扱い(放射動作から15秒保持)		操作手順どおりに取り扱ったか。	
	屋内栓	分 秒		消火栓の取扱い(放射動作から30秒保持)			
区 画 の 形 成		分 秒		出火室の扉を閉鎖した時点		出火室の扉を閉鎖して区画を形成したか。 (扉がある場合)	
情 報 伝 達		分 秒		携帯用拡声器又はメガホン等により避難指示を開始した時点		病室又は就寝室で「火事です！職員が誘導しますからこちらから逃げて下さい」又は「火事です！職員が避難させますから落ち着いて下さい」と叫んだか。	
		分 秒	非常放送、業務放送を活用して避難指示を開始した時点		事前に定めた放送内容又は指示事項を実際に放送又は指示ができたか。		
避難誘導 ○自力避難困難者の避難開始時点とは、入所に手を触れた時点とする。 ○自力避難困難者の避難終了時点とは、隣接区画等へ運び入れた時点とする。	出火区画	分 秒	分 秒	自力避難者	避難開始時点	各区画の出口付近又は適当な位置で「ここから逃げて下さい」と避難誘導したか。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	分 秒	自力避難困難者	避難開始時点	搬送方法は適切か。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒			区画の形成終了(防火戸閉鎖)時点	区画の形成は適切か。	
	※ 隣接区画 ()	分 秒	分 秒	自力避難者	避難開始時点	各区画の出口付近又は適当な位置で「ここから逃げて下さい」と避難誘導したか。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	分 秒	自力避難困難者	避難開始時点	搬送方法は適切か。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒			区画の形成終了(防火戸閉鎖)時点	区画の形成は適切か。	
	※ 上 階 隣接区画 ()	分 秒	分 秒	自力避難者	避難開始時点	各区画の出口付近又は適当な位置で「ここから逃げて下さい」と避難誘導したか。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	分 秒	自力避難困難者	避難開始時点	搬送方法は適切か。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒			区画の形成終了(防火戸閉鎖)時点	区画の形成は適切か。	

※ 同一階に複数の隣接区画がある場合は、避難に最も時間を要した区画の所要時間を記入する。また、()内には区画の名称を記入する。

注) 評価欄は、行動を行った場合は○、不適切な場合は△、行動しなかった場合は×印を記入する。(該当しない項目は斜線を引く)

対 応 行 動 測 定 表 (隣接区画)

(社会福祉施設・病院)

測 定 項 目		測 定 時 間	所要時間	測 定 内 容		審 査 内 容	評価
避難誘導 ○自力避難困難者の避難開始時点とは、入所者に手を触れた時点とする。 ○自力避難困難者の避難終了時点とは、隣接区画等へ運び入れた時点とする。	※ 隣接区画 ()	分 秒	分 秒	自 力 避 難 者	避難開始時点	各区画の出口付近又は適当な位置で「ここから逃げて下さい」と避難誘導したか。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	分 秒	自力避難困難者	避難開始時点	搬送方法は適切か。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	区画の形成終了（防火戸閉鎖）時点		区画の形成は適切か。		
	※ 隣接区画 ()	分 秒	分 秒	自 力 避 難 者	避難開始時点	各区画の出口付近又は適当な位置で「ここから逃げて下さい」と避難誘導したか。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	分 秒	自力避難困難者	避難開始時点	搬送方法は適切か。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	区画の形成終了（防火戸閉鎖）時点		区画の形成は適切か。		
	※ 上 階 隣接区画 ()	分 秒	分 秒	自 力 避 難 者	避難開始時点	各区画の出口付近又は適当な位置で「ここから逃げて下さい」と避難誘導したか。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	分 秒	自力避難困難者	避難開始時点	搬送方法は適切か。	
		分 秒			避難終了時点		
		分 秒	区画の形成終了（防火戸閉鎖）時点		区画の形成は適切か。		

対 応 行 動 測 定 表

(物品販売店舗等)

実 施 日	年 月 日 ()	名 称	
-------	-----------	-----	--

項 目				評 価 内 容	評価
検 証 前 の 事 前 チェック				1 避難所要時間の計算要領により、在館者等の階段及び避難通路毎の避難所要時間を計算したか。	
				2 避難所要時間の計算要領により、一斉避難となるか順次避難となるか確認し、これに基づき計画したか。	
				3 避難所要時間の計算要領により、各区画の階段及び避難通路毎の避難対象人員を算出し、算出した人員に見合ったフロアの区割り等を行い適切に避難誘導できるよう計画されているか。	
				4 訓練開始前の自衛消防隊員の待機場所は、平常の勤務場所か。	
				5 自衛消防隊員は、事前計画の内容を把握しているか。	
出火場所の確認 (受信機)		分 秒	1 自火報の受信機の発報場所と警戒区域一覧図の照合はしたか。		
現 場 確 認 指 示 (他の要員に)		分 秒	2 出火場所に行き火災の有無を確認したか。その時「火事だー」と2回以上叫んだか。		
現 場 確 認 (火事だ)		分 秒	3 常用エレベーターを使用し出火点に向かった者は、停電時最寄り階停止装置付のエレベーターを使用したかまた、出火区画の直下階までの使用だったか。		
			4 火災を確認した者は、防災センター等へ報告したか。		
消 防 機 関 へ の 通 報	非常通報 押しボタン	分 秒	1 対応計画上报報を行うこととされていた者が、適切な時期に通報したか。		
	119 通報 (終了)	分 秒	2 通報内容は適切だったか。 3 消防機関に通報したことを防災センター等へ報告したか。		
初 期 消 火	消 火 器 (終了)	分 秒	1 消火器による初期消火の時期と場所は適切だったか。また、操作手順は正しかったか。 2 消火器の放出時間は適切だったか。(15 秒)		
	消 火 栓 (終了)	分 秒	3 屋内消火栓による初期消火の時期と場所は適切だったか。また、操作手順は正しかったか。		
			4 屋内消火栓は 2 人以上で操作したか。またホース延長は捻じれ、屈曲等がなくホースの本数も適切だったか(注：2 号消火栓 (補助散水栓の場合は、1 人操作でもよい。))		
			5 屋内消火栓の放水時間は適切だったか。(30 秒)		
			6 屋内消火栓の延長ホースが障害となり、防火区画を構成する防火戸が閉鎖できないようなことはなかったか。		
共 通		7 初期消火終了後、その結果を防災センター等へ報告したか。			
区 画 の 形 成	共 通		1 出火、隣接及び堅穴隣接区画を構成するシャッターは、2 段階降下 (途中停止できるものに限る) を行い、限界時間内で避難誘導終了後直ちに閉鎖されたか。		
			2 残留者の有無を確認後に区画の形成をしたか。		
			3 訓練・検証の際に使用できないとした階段を避難のために使用しなかったか。		
	エ ス カ レ ー タ ー		4 在館者等に対するエスカレーター乗降停止の合図を行い、全員降りたのを確認後にエスカレーターを停止したか。		
			5 区画内の残留者の有無を確認後、ただちに防火シャッターの降下を完了したか。		
	エ レ ベ ー タ ー		6 エレベーターは、火災発生後の早い時点で停止させたか。また、エレベーターは出火階より下の階に停止させたか。		
			7 エレベーターの使用停止を確認後に、ただちに防煙のための区画を形成したか。		
共 通		8 区画の形成完了後、その旨防災センター等へ報告したか。			
情 報 伝 達 及 び 避 難 誘 導	避難指示完了時	出火	分 秒	1 自衛消防隊員への「火災発生」の情報伝達は、火災の発生によって在店者等の行動に混乱が生じる前に行われたか。	
		隣接	分 秒	2 在館者等への「火災発生」の情報伝達は適切に行われたか。	
		堅穴隣接	分 秒	3 避難等は、避難指指示放送又は各階の責任者の避難指指示により行われたか。 4 避難誘導員は、所定の配置場所で、事前計画通りに〔一斉避難・順次避難〕を行ったか。	
	避難完了時間	出火	分 秒	5 避難誘導員は、階段及び避難通路ごとに避難要領で算出された人員を避難誘導できたか。(一般的には区割り等を行い誘導を行う。)	
		隣接	分 秒	6 出火点の直近の排煙設備及び特別避難階段がある場合の附室の排煙設備が、出火後すみやかに起動したか。	
				7 出火後、ただちに空調設備等を停止したか。	
		堅穴隣接	分 秒	8 避難終了後、防災センター等へ報告したか。	
		消 防 隊 へ の 情 報 提 供			
そ の 他				1 情報が一元化されていたか。	
				2 自衛消防隊員相互の連絡が十分になされていたか。	
				3 建物特有の必要とされる行動が適切に行われたか。	

備考：1 情報伝達欄の4にある〔 〕内は、該当するものに○印をつけること。
2 評価欄は、行動を行った場合は○、不適切な場合は△、行動しなかった場合は×印を記入する。(該当しない項目は斜線を引く)

防 火 管 理 体 制 検 証 結 果 書

(旅館・ホテル)

名 称			
所 在 地	札幌市 区		
検証実施年月日	年 月 日		
検証実施責任者	印		

検 証 の 設 定			
被 検 証 者	名	検 証 参 加 人 員	名
想 定 出 火 階	階	初 期 消 火	☐ 消火器 ☐ 屋内消火栓
検 証 結 果			
区 分	限 界 時 間	検 証 時 間	訓 練 結 果
火 災 階	分	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
非 火 災 階	分	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
備 考			

立会者 氏 名_____

防 火 管 理 体 制 検 証 結 果 書

(社会福祉施設・病院)

名 称			
所 在 地	札幌市 区		
検証実施年月日	年	月	日
検証実施責任者	印		

検 証 の 設 定			
被 検 証 者	名	検 証 参 加 人 員	名
想 定 出 火 階	階	初 期 消 火	☐ 消火器 ☐ 屋内消火栓
検 証 結 果			
区 分	限 界 時 間	検 証 時 間	訓 練 結 果
出 火 区 画	分 秒	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
隣 接 区 画	分 秒	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
上 階 隣 接 区 画	分 秒	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
備 考			

立会者 氏 名_____

防 火 管 理 体 制 検 証 結 果 書

(物品販売店舗等)

名 称	
所 在 地	札幌市 区
検証実施年月日	年 月 日
検証実施責任者	印

検 証 の 設 定			
被 検 証 者	名	検 証 参 加 人 員	名
想 定 出 火 階	階	初 期 消 火	☐ 消火器 ☐ 屋内消火栓
検 証 結 果			
区 分	限 界 時 間	検 証 時 間	訓 練 結 果
出 火 区 画	分	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
隣 接 区 画	分	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
豎 穴 隣 接 区 画	分	分 秒	限界時間 (内 ・ 超過)
備 考			

立会者 氏 名_____

夜間の防火管理体制検証実施記録表

(旅館・ホテル)

検 証 日 時	年 月 日 () 時 分
検証実施責任者	以下 名
名 称	
所 在 地	区 (区 一)

実態及び設定	被 検 証 者 (対応行動実施者)	以下 名	夜間の勤務体制（最小時）： 名 (従業員 名:委託警備員 名)
	想定出火場所	階 室	
	情報伝達範囲	☐ 火災階 ☐ 火災階・直上階 ☐ 火災階以上の階 ☐ 全階	

検 証 結 果	階 別	限 界 時 間	検 証 時 間
	火 災 階	分	分 秒
	非 火 災 階	分	分 秒
	初 期 消 火	☐ 消火器 ☐ 屋内消火栓	
特 異 事 項			
指 導 事 項			

夜間の防火管理体制検証実施記録表

(社会福祉施設・病院)

検 証 日 時	年 月 日 () 時 分	検 証 実 施 責 任 者	以下 名
名 称			
用 途	☐ 病院 ☐ 社会福祉施設		
所 在 地	区 (〇)		

実態及び設定	被 検 証 者		名 (ほか応援者 名)		想 定 出 火 場 所	階 室	
	各 階 別 入 所 者 数		夜間の当直者数	各 区 画 の 入 所 者 数		訓 練 参 加 者	
	階	()	名	区 画	入 所 者	自 力 避 難 可 能 者	自 力 避 難 困 難 者
	階	()	名	出 火 区 画	()	名	本人 名 健常者 名 ダミー 名
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名	隣 接 区 画	()	名	本人 名 健常者 名 ダミー 名
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名	上 階 隣 接 区 画	()	名	本人 名 健常者 名 ダミー 名
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名				
	階	()	名	合 計	()	名	本人 名 健常者 名 ダミー 名
階	()	名					
合 計	()	名					

検 証 結 果	区 画	限 界 時 間	検 証 時 間	計 算 に よ る 推 定 時 間
	出 火 区 画	分 秒	分 秒	分 秒
	隣 接 区 画	分 秒	分 秒	分 秒
	上 階 隣 接 区 画	分 秒	分 秒	分 秒
	避 難 方 法	☐ 出火区画からの順次避難 ☐ 各区画一斉に避難 ☐ 各階ごとに順次避難 ☐ 有効なバルコニー利用		
	初 期 消 火	☐ 消火器 ☐ 屋内消火栓		
特 異 事 項				
指 導 事 項				

防火管理体制検証実施記録表

(物品販売店舗等)

検 証 日 時	年 月 日 () 時 分
検証実施責任者	以下 名
名 称	
所 在 地	区 (番 一)

実 態 及 び 設 定	被 検 証 者 (対応行動実施者)	以下 名	在 館 者 数	算 定 人 員	名
				従 業 員 数	名
	想 定 出 火 場 所	階 ☐ 売り場 ☐ バックヤード ☐ その他 ()			
	区 画 の 別	区 画 の 設 定 場 所			
	出 火 区 画	階 (側区画)			
	隣 接 区 画	(側区画)			
		(側区画)			
		(側区画)			
(階 段)					
(階 段)					
縦 穴 隣 接 区 画	(階 段)				
	(側区画)				
	(側区画)				
	(側区画)				
	(側区画)				
(側区画)					

検 証 結 果	区 画	限 界 時 間	検 証 時 間	避難の指示時間
	出 火 区 画	分	分 秒	分 秒
	隣 接 区 画	分	分 秒	分 秒
	縦 穴 隣 接 区 画	分	分 秒	分 秒
	初 期 消 火	☐ 消火器 ☐ 屋内消火栓		
特 異 事 項				
指 導 事 項				

対応行動記録表

訓練日時： 年 月 日 時 分～ 時 分

シナリオ No.	時間	本部隊・地区隊共通	本部隊		地区隊		備考	評価
		状況付与	状況付与	対応行動チェック	状況付与	対応行動チェック	災害想定に基づく被害状況等	

注) 評価欄は、行動を行った場合は○、不適切な場合は△、行動しなかった場合は×印を記入する。(該当しない項目は斜線を引く)

防 災 管 理 体 制 検 証 結 果 書

名 称	
所 在 地	札幌市 区
検 証 実 施 年 月 日	年 月 日
検 証 実 施 責 任 者	印

検 証 の 設 定		
被 検 証 者	名	検 証 参 加 人 員 名
本 部 隊	名	地 区 隊 隊
検 証 結 果		
災 害 段 階 等	検 証 項 目	訓練結果
地震発生直後	身の安全確保	適 ・ 否
	二次災害防止	適 ・ 否
自衛消防隊の活動	被害状況の把握・活動方針の決定	適 ・ 否
	在館者・関係機関への情報伝達・通報活動	適 ・ 否
	安全防護活動	適 ・ 否
	消火活動	適 ・ 否
	避難誘導活動	適 ・ 否
	応急救護活動	適 ・ 否
備 考		

立会者 氏 名 _____

年 月 日

札幌市長 様

(役 職) (氏 名)

防 火 管 理 体 制 検 証 指 導 結 果 報 告 書

月中における防火管理体制の検証指導結果について、下記のとおり報告します。
 なお、参考として防火管理体制検証結果一覧表を送付いたします。

記

《 当月の実施状況 》

用途 計 署	旅館・ホテル		病 院		社会福祉施設		物品販売店舗		実施件数	
	累 計	当月計	累 計	当月計	累 計	当月計	累 計	当月計	累 計	当月計
中 央										
北										
東										
白 石										
厚 別										
豊 平										
清 田										
南										
西										
手 稲										
合 計										

《 備考 》

年 月 日

札幌市長 様

(役 職) (氏 名)

防 災 管 理 体 制 検 証 指 導 結 果 報 告 書

月中における防火管理体制の検証指導結果について、下記のとおり報告します。
なお、参考として防火管理体制検証結果一覧表を送付いたします。

記

《 当月の実施状況 》

署	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲	実施 件数
当月											
累計											

《 備考 》

〇〇〇（用途名）防火管理体制検証結果一覧表

番号	日付	開始時間	署	対象物名	電話番号	所在地	限界時間（※）	実施時間（※）	適否	参加者数	出向者名
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
1 0											
1 1											
1 2											
1 3											
1 4											
1 5											

※限界時間、実施時間については、用途毎に応じて区画別に記載すること。

防災管理体制検証結果一覧表

番号	日付	署	対象物名	所在地	適否	参加者数	出向者名
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

業務写真報告書

検証対象物名	
検証訓練実施日	
訓練実施状況	

年 月 日

札幌市各消防署長 様

(役 職) (氏 名)

防火管理体制検証指導結果報告書

標記について、 月中における防火管理体制の検証指導結果は、下記のとおりです。

なお、参考として防火管理体制検証結果書、防火管理体制検証実施記録表、対応行動測定表の各写しを送付いたします。

記

《 当月の実施状況 》

用途 計 署	旅館・ホテル		病 院		社会福祉施設		物品販売店舗		実施件数	
	累 計	当月計	累 計	当月計	累 計	当月計	累 計	当月計	累 計	当月計
中 央										
北										
東										
白 石										
厚 別										
豊 平										
清 田										
南										
西										
手 稲										
合 計										

《 備考 》

年 月 日

札幌市各消防署長 様

(役 職) (氏 名)

防 災 管 理 体 制 検 証 指 導 結 果 報 告 書

標記について、 月中における防災管理体制の検証指導結果は、下記のとおりです。
なお、参考として防災管理体制検証結果書、対応行動記録表の各写しを送付いたします。

記

《 当月の実施状況 》

署	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲	実施 件数
当月											
累計											

《 備考 》