

仕様書

1 調達件名

南消防署藤野出張所で使用するL P ガスの調達

2 履行期間

令和8年11月1日から令和12年10月31日まで（48か月）

ただし、発注者は、契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について削除又は減額があった場合には、この契約を解除することができる。なお、当該解除に起因して受注者に生じた損害について、発注者は賠償の義務を負わないものとする。

3 供給場所

札幌市南消防署藤野出張所

札幌市南区藤野2条3丁目1番10号

4 規格

い号（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第12条における規格）

5 予定使用数量（1年間）

7897.2m³

月ごとの予定使用数量は別表の通り。

なお、これらは予定使用数量を示したものであり、実使用数量と差異があった場合であってもL P ガスの料金単価は変更しない。

6 供給方法

バルク貯槽にガス切れのないように計画的にバルクローリーでL P ガスを充填して供給する。

7 用途

GHP、ボイラー、厨房

8 保安業務等

- (1) 受注者は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律その他の関係法令に基づく保安業務を行う。また、保安業務の実施者が受注者と異なる場合は、実施者の名称、所在地及び電話番号を発注者に通知する。

- (2) 受注者は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律その他の関係法令に基づき、バルク貯槽からガスメーターの出口までの設備（以下「供給設備」という。）の維持管理を行う。

ただし、供給設備（ガスメーターを除く。以下8(2)において同じ。）の交換等が必要な場合は、受注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、交換等に係る費用は発注者の負担とする。この場合、発注者に無断で供給設備の交換等をしてはならない。

- (3) 受注者は、ガス漏れ等の緊急時に備え24時間対応可能な体制を整える。受注者は、契約締結後、発注者に対し緊急時の連絡先を通知する。
- (4) バルク貯槽内の残量管理を通信機能システムにより管理する。当該通信は本市の電話回線を利用することを認めるが、必要な工事等の作業及び作業に係る費用は受注者の負担とする。通信網の故障や一時的な接続不良等の事態が生じた際においても、受注者は適宜代替の手段を講じて貯槽内の残量を正確に確認し、供給不足に陥ることのないよう万全を期すこと。

9 所有関係

供給設備及び消費設備（ガスメーターを除く。）は本市の所有に属する。

ただし、ガスメーターについては、必要なガスメーターを受注者の負担で設置する。当該ガスメーターは受注者の所有とし、履行期間満了後は、本市で買取りを行う場合や新たな受注者に売却する場合など発注者が認めた場合を除いて、受注者の負担で撤去する。

10 その他

- (1) 本契約の受注者が従前の受注者と異なる場合、L P ガスの残量分の取扱いについては新旧受注者間と発注者で協議して決定する。

本契約の履行期間満了後に受注者が変わることとなった場合も同様とする。

- (2) 受注者は、本契約に関して事故が発生した場合は、速やかに発注者に報告する。

11 担当

契約締結後の連絡先

消防局総務部施設管理課 担当者：鍵谷

札幌市中央区南4条西10丁目 (TEL 011-215-2030)

別表

LPガス年間予定使用数量（令和7年度実績）

月	予定使用数量（m ³ ）	用途ごと内訳（m ³ ）	
11月	647.5	GHP	416
		ボイラー	226.1
		厨房	5.4
12月	1,104.9	GHP	609.5
		ボイラー	490.8
		厨房	4.6
1月	1,621.3	GHP	763.5
		ボイラー	850.8
		厨房	7
2月	1,530.2	GHP	754.6
		ボイラー	769.8
		厨房	5.8
3月	835.3	GHP	513.9
		ボイラー	316.9
		厨房	4.5
4月	364.2	GHP	203.5
		ボイラー	153.1
		厨房	7.6
5月	185.2	GHP	55
		ボイラー	123.8
		厨房	6.4
6月	256.0	GHP	113.7
		ボイラー	136.6
		厨房	5.7

7月	419.9	GHP	319.9
		ボイラー	95.8
		厨房	4.2
8月	471.3	GHP	367.6
		ボイラー	99.1
		厨房	4.6
9月	325.0	GHP	226.4
		ボイラー	93.1
		厨房	5.5
10月	136.4	GHP	36.2
		ボイラー	96.4
		厨房	3.8
合計	7,897.2	GHP	4379.8
		ボイラー	3452.3
		厨房	65.1