

仕 様 書

伺番号：371

1 物品名

空調機用エアフィルタ

2 規格及び数量

下記製品または同等品とする。同等品で参加する場合は、分類（①から③）ごとに「3 同等品の条件」の性能等を満たしたうえで、下記の寸法及び数量で納めること。

品名	規格			数量	分類
	メーカー	型式	寸法(mm)		
プレフィルタ	日本バイリーン	FR-585	H500×W500	45 枚	①
			H440×W570	54 枚	
			H1,200×W20,000 (自動巻取形)	1 本	
		PS/150N	H350×W225	3 枚	②
中高性能 フィルタ	ニッタ	A-95-X	H440×W570	9 枚	③

※ 同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及び製品カタログ等、仕様書の条件を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3 同等品の条件

(1) 性能等

分類	フィルタ用途	厚さ (mm)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (%)	難燃性 (JACA No. 11A-2003)
①	プレ（粗じん用）フィル タ	18±3	55 以下	85 以上※1	Class3
②		8±3	30 以下	60 以上※1	Class3
③	中高性能フィルタ	65	130 以下	95 以上※2	-

※1 規格「ASHRAE 52.1-1992」試験法「質量法」粉じん「ASHRAE 試験粉じん」による

※2 規格「JIS B 9908 2011」試験法「形式2」粉じん「JIS-11 種」による

(2) 前(1)については（一社）公共建築協会、または第三者機関が下記の規格により試験を実施して確認した性能であること。

- ・性能については、ASHRAE 52.1-1992（質量法）または JIS B9908 2011（形式2）
- ・難燃性については、JACA No. 11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法）

(3) 資源リサイクルが可能な材質であること。

4 納入期限

令和7年7月4日（金）

5 納品・検査場所

消防局総務部施設管理課（札幌市中央区南4条西10丁目）

6 その他

- (1) 納入日時及び納入方法等については、事前に担当課と打ち合わせを行うこと。
- (2) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明及び性能試験結果報告書等の写しの提出を求めることがある。この場合、各書類の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。

7 問合せ先

札幌市消防局総務部施設管理課 担当：大平

TEL：011-215-2030 メールアドレス：shisetsu.shobo@city.sapporo.jp