

○危険物取扱いのプロフェッショナルとして!

(給油取扱所を利用する皆さんの安全のために)



「安全確認のポイント」

～セルフスタンド編～

- 車両を適正な位置に停車したかを確認していますか。
- エンジンを停止したか。また、くわえタバコなどの火気がないかを確認していますか。
- 作業手順に不適切などがないかを確認していますか。
- 火気のないこと、その他安全上支障のないことを確認した上で、給油の許可を行っていますか。
- 給油作業を直視又はモニターで監視していますか。また、制御卓を離れたりしていませんか。
- 緊急停止装置、泡消火設備の起動装置の操作方法を熟知していますか。
- 給油が満量となった後に、継ぎ足して給油をしていないかを確認していますか。
- 給油ノズルを所定の位置に適正に納めたかを確認していますか。
- 誤った操作や危険な行動などを確認したときは、インターホン等で必要な指示をしていますか。
- 火災や流出などの事故が発生したとき取るべき行動を知っていますか。

～フルスタンド編～

- 構内における車両事故を防止するため、誘導や案内などを行っていますか。
- エンジンを停止したか。また、くわえタバコなどの火気がないかを確認していますか。
- 油種や給油量などを正確に確認していますか。また、給油口に油種表示がある場合は、注文内容と照合していますか。
- 給油中にその場を離れるときは、給油中であることを明確に伝えていますか。また、離れる理由を説明したり、他のスタッフに交代するなどの工夫をしていますか。
- 緊急停止ボタンがどこに設置されているかを知っていますか。また、作動させた後の復旧方法を知っていますか。
- 火災や流出などの事故が発生したとき取るべき行動を知っていますか。
- 構内から一般道へ出る際の誘導や安全確認をしていますか。

○給油取扱所から危険物災害を発生させない!
利用者の皆さんを事故から守って
あげられるのはSSスタッフの
皆さんです!!



お問い合わせ先

札幌市消防局	中央区南4条西10丁目	TEL 215-2050	豊平消防署	豊平区月寒東1条8丁目	TEL 852-2100
中央消防署	中央区南4条西10丁目	TEL 215-2120	清田消防署	清田区平岡1条1丁目	TEL 883-2100
北消防署	北区北24条西8丁目	TEL 737-2100	南消防署	南区真駒内幸町1丁目	TEL 581-2100
東消防署	東区北24条東17丁目	TEL 781-2100	西消防署	西区発寒10条4丁目	TEL 667-2100
白石消防署	白石区南郷通6丁目北	TEL 861-2100	手稲消防署	手稲区手稲本町2条5丁目	TEL 681-2100
厚別消防署	厚別区厚別中央1条5丁目	TEL 892-2100			

ホームタンクチェックシートを
ダウンロードできます

<http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kiikenbutsu/top.html>



さっぽろ市
02-P00-09-1361
21-2-225