

承 諾 書

年 月 日

(あて先) 札幌市長

住所

電話

氏名

下記の危険物施設の地下貯蔵タンクに対する内面コーティング施工のため、タンク鋼板の板厚測定を行った結果、当該タンクが腐食等により鋼板の板厚が3.2mm未満の箇所が確認され、当該減肉箇所が、平成21年消防危第204号質疑の方法による補修が不可能な場合は、消防法第10条第4項の基準に適合しない地下貯蔵タンクとなることから、法令を遵守し当該タンクの使用ができなくなることを承諾します。

記

設置場所：

名 称：

施設区分：

設置の許可年月日：