

オンライン検査 検査事例③

企業様にご協力をいただき、**オンライン検査の風景**を撮影させていただきました！

検査内容

高圧ガス保安法における冷凍設備の変更工事（ブライン配管の改造）

所要時間：約30分 撮影使用機器：スマートフォン1台

検査風景



各種バルブ及び計器類における機器番号等の確認

オンライン検査の感想



オンライン検査を行ってみて、いかがでしたか？

比較的スムーズに対応できましたが、周囲に機械の騒音がある環境下で実施したので、イヤホンの使用を考慮することも必要でした。



ご協力ありがとうございました！

ご協力いただいた企業

・アサヒビール株式会社 様