

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2023 年 6 月 30 日現在

命令の対象となった 防火対象物又は施設	所在地	札幌市中央区南 5 条東 3 丁目 11 番地 1
	名称	札幌ビオス館
	完成検査番号	
命令を受けた者	キタコー株式会社 代表取締役 草野 浩平	
命令事項	・令和 5 年 9 月 29 日までに、上記防火対象物の光庭及び開放廊下とされている部分（平成 17 年 9 月 30 日付け確認済証番号第 ERI05028081 号の添付図書（図面）による）を外部に有効に開放するなど、床面積の発生しない部分となるよう措置すること。	
命令発令日	令和 5 年 6 月 29 日	
命令発令者	札幌市中央消防署長	
Building or facility targeted by the order	Location	Minami 5-jo Higashi 3-chome 11-1, Chuo-ku, Sapporo-shi
	Name	Sapporo Biosukan
Violation of the Fire Service Act	・ The structure of the building has been deemed an obstacle to fire extinguishing, evacuation, and other firefighting activities, and would pose a danger to human life if a fire were to break out.	