

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2024年7月17日現在

| | | |
|--|---|---|
| 命令の対象となった 防火対象物又は施設 | 所在地 | 札幌市中央区北1条東12丁目、13丁目2番地 1、2番地3 |
| | 名称 | サッポロオリンピックボウル |
| | 完成検査番号 | |
| 命令を受けた者 | 株式会社苗穂エステート 代表取締役 中村 克彦 | |
| 命令事項 | ・令和3年5月31日までに、屋内消火栓設備を技術上の基準に従って改修すること。 ・令和3年5月31日までに、スプリンクラー設備を技術上の基準に従って改修すること。 | |
| 命令発令日 | 令和2年9月9日 | |
| 命令発令者 | 札幌市中央消防署長 | |
| Building or facility targeted by the order | Location | Kita 1-jo Higashi 12-chome and 13-chome 2-1, 2-3, Chuo-ku, Sapporo-shi |
| | Name | Sapporo Olympia Bowl |
| Violation of the Fire Service Act | ・Indoor fire hydrant does not meet technical standards. ・Sprinkler system does not meet technical standards. | |