

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2025年3月3日現在

命令の対象となった 防火対象物又は施設	所在地	札幌市豊平区平岸3条17丁目898番地6、 898番地62
	名称	レジデンス平岸
	完成検査番号	
命令を受けた者	株式会社 Q u a l i a 代表取締役 土井 繁実	
命令事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年4月30日までに、上記防火対象物に消火器を技術上の基準に適合するように設置すること。 ・令和7年5月30日までに、上記防火対象物に自動火災報知設備を技術上の基準に適合するように設置すること。 ・令和7年4月30日までに、上記防火対象物に誘導灯を技術上の基準に適合するように設置すること。 	
命令発令日	令和7年2月28日	
命令発令者	札幌市豊平消防署長	
Building or facility targeted by the order	Location	Hiragishi 3-jo 17-chome 898-6 898-62, Toyohira-ku, Sapporo-shi
	Name	RESIDENCE HIRAGISHI
Violation of the Fire Service Act	<ul style="list-style-type: none"> ・Part of fire extinguishers are not installed. ・Automatic fire alarm system is not installed. ・Exit signs are not installed. 	