

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2025年10月31日現在

命令の対象となった 防火対象物又は施設	所在地	札幌市北区北18条西13丁目
	名称	北海道大学 恵迪寮
	完成検査番号	-
命令を受けた者	北海道大学 学務部 学生支援課 課外活動支援担当係長 能代 久幸	
命令事項	B棟1階外側、B棟2階外側及びE棟1階内側の共用厨房で 使用しているガスコンロに接続しているガスホースが、熱及び 油の影響により溶融し、火災の予防に危険であると認めるの で、防火上安全な措置が講ぜられるまでの間、当該コンロの使 用を禁止する。	
命令発令日	令和7年10月30日	
命令発令者	札幌市北消防署 予防課職員	
Building or facility targeted by the order	Location	Kita 18-jo Nishi 13-chome Kita-ku, Sapporo
	Name	Keiteki Dormitory, Hokkaido University
Violation of the Fire Service Act	In the communal kitchens on the Building B 1st floor exterior, Building B 2nd floor exterior, and Building E 1st floor interior, the use of gas stoves is strictly prohibited until fire-safe protection measures are implemented, as the gas hoses connected to the stoves are deemed to be a fire risk due to melting caused by heat and oil exposure.	