

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2026年5月18日現在

命令の対象となった 防火対象物又は施設	所在地	札幌市北区北23条西3丁目19番地288、19番地 470
	名称	ウェイトン23
	完成検査番号	-
命令を受けた者	有限会社 金沢 代表取締役 金沢 紫織	
命令事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和8年5月12日までに、上記防火対象物に設置されている自動火災報知設備を技術上の基準に従って改修すること。 ・令和8年5月12日までに、上記防火対象物に設置されている連結送水管を技術上の基準に従って改修すること。 	
命令発令日	令和8年1月29日	
命令発令者	札幌市北消防署長	
Building or facility targeted by the order	Location	Kita 23-jo Nishi 3-chome 19-288, 19-470, Kita-ku, Sapporo-shi
	Name	Weighton 23
Violation of the Fire Service Act	<ul style="list-style-type: none"> ・Automatic fire alarm system does not meet technical standards. ・Fire Department Hydrants do not meet technical standards. 	