消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2026年10月28日現在

命令の対象となった防火対象物又は施設	所在地	札幌市清田区清田２条２丁目
	名称	YU-ME ビル
	完成検査番号	第9112号
命令を受けた者	河内　真人	
命令事項	・令和８年12月25日までに、防火に関し必要な事項を表示した掲示板のうち「貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数」を表示した掲示板を、法令で定める技術上の基準に適合するように修理すること。 ・令和８年12月25日までに、地下貯蔵タンクの周囲に設けた管により危険物の漏れを検知する設備を、法令で定める技術上の基準に適合するように修理すること。	
命令発令日	令和８年10月26日	
命令発令者	札幌市長	
Building or facility targeted by the order	Location	2-chome, Kiyota 2-jo Kiyota-ku, Sapporo-shi
	Name	YU-ME Building
Violation of the Fire Service Act	・Repair the bulletin board displaying matters necessary for fire prevention to comply with the technical standards stipulated by laws and regulations. ・Repair the equipment for detecting hazardous material leaks through pipes installed around underground storage tanks to comply with the technical standards stipulated by laws and regulations.	