消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2023 年 7 月 26 日現在

<table>
<tr><td rowspan="3">命令の対象となった防火対象物又は施設</td><td>所在地</td><td>札幌市中央区南 11 条西１丁目１番地 49</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>カサ・ウィスタリア</td></tr>
<tr><td>完成検査番号</td><td></td></tr>
<tr><td>命令を受けた者</td><td colspan="2">カサ・ウィスタリア管理組合法人
理事　横井　和之</td></tr>
<tr><td>命令事項</td><td colspan="2">・令和６年１月 26 日までに、上記防火対象物の地下１階及び１階にスプリンクラー設備を技術上の基準に従って設置すること。
・令和６年１月 26 日までに、上記防火対象物の２階から 11 階に設置されている熱感知器を、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器に取り替えること（共同住宅部分を除く。）。</td></tr>
<tr><td>命令発令日</td><td colspan="2">令和 5 年 7 月 25 日</td></tr>
<tr><td>命令発令者</td><td colspan="2">札幌市中央消防署長</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Building or facility targeted by the order</td><td>Location</td><td>Minami 11-jo Nishi 1-chome 1-49, Chuo-ku, Sapporo-shi</td></tr>
<tr><td>Name</td><td>Casa_Wistaria</td></tr>
<tr><td>Violation of the Fire Service Act</td><td colspan="2">・Part of the building has no sprinkler system installed.
・Part of automatic fire alarm system does not meet technical standards.</td></tr>
</table>