

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2021年1月8日現在

命令の対象となった 防火対象物又は施設	所在地	札幌市中央区南8条西6丁目423番地38、40
	名称	現代ハイツパートⅡ
	完成検査番号	昭和54年9月20日 第6768号
命令を受けた者	株式会社アウルビル 代表取締役 谷 隆志	
命令事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年(2021年)4月15日までに、地下貯蔵タンクに危険物の微少な漏れを検知する措置を講ずること。 ・令和3年(2021年)4月15日までに、注入管の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 ・令和3年(2021年)4月15日までに、地下貯蔵タンク内の危険物の量を自動的に表示する装置を正常に作動するよう改修すること。 	
命令発令日	令和2年12月24日	
命令発令者	札幌市長	
Building or facility targeted by the order	Location	Minami 8-jo Nishi 6-chome 423-38, 44, Chuo-ku, Sapporo-shi
	Name	Gendai Heights Part 2
Violation of the Fire Service Act	A tank buried underground is at high risk of corrosion, but no measures have been taken to deal with the issue.	