

消防法による命令の公告

Notification of Order under the Fire Service Act

2020年9月9日現在

命令の対象となった 防火対象物又は施設	所在地	札幌市中央区北1条東12丁目、13丁目2番地1、 2番地3
	名称	サッポロオリンピックボウル
	完成検査番号	
命令を受けた者	株式会社苗穂エステート 代表取締役 中村 克彦	
命令事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年5月31日までに、屋内消火栓設備を技術上の基準に従って改修すること。 ・令和3年5月31日までに、スプリンクラー設備を技術上の基準に従って改修すること。 ・令和3年5月31日までに、水噴霧消火設備等を技術上の基準に従って改修すること。 ・令和3年5月31日までに、自動火災報知設備を技術上の基準に従って改修すること。 ・令和3年5月31日までに、誘導灯を技術上の基準に従って改修すること。 	
命令発令日	令和2年9月9日	
命令発令者	札幌市中央消防署長	
Building or facility targeted by the order	Location	Kita 1-jo Higashi 12-chome and 13-chome 2-1, 2-3, Chuo-ku, Sapporo-shi
	Name	Sapporo Olympia Bowl
Violation of the Fire Service Act	<ul style="list-style-type: none"> ・Indoor fire hydrant does not meet technical standards. ・Sprinkler system does not meet technical standards. ・Water spray fire extinguishing system or other fire extinguishing system does not meet technical standards. ・Automatic fire alarm system does not meet technical standards. ・Exit signs do not meet technical standards. 	