

電力調達仕様書(高圧)

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、『札幌市アイヌ文化交流センターで使用する電力の調達』について適用する。

(2) 需要場所

(3) 用途

} 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式

イ 供給電圧(標準電圧)

ウ 計量電圧(標準電圧)

エ 標準周波数

オ 受電方式

カ 自家発電設備

キ 蓄熱設備等

} 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約電力(最大使用電力)及び予定使用電力量

ア 契約電力 68kW

イ 予定使用電力量 182,364kWh(詳細は「仕様書別記一覧」のとおり)

(3) 調達期間

令和 6 年 10 月 1 日 0 時から令和 7 年 9 月 30 日 24 時まで

(4) 需給地点

(5) 電気工作物の財産分界点

(6) 保安上の責任分界点

} 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(7) 力率

力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。)

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整については、北海道管内のみなし小売事業者が定める供給条件(適用期間を含む)によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

- イ 契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。
- ウ 入札価格の算定にあたっては、力率は 100 % とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。
- エ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義(カナ)	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号(22桁)	用途	供給電気方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点
			郵便番号	住所											
1	札幌市アイヌ文化交流センター	サッポロ・インディアナ・ポリテクニク・センター	061-2274	南区小金湯27番地	南区小金湯27番地 札幌市アイヌ文化交流センター	01-1033-4908-0898-1200-4000	事務所	交流3相3線式	6,000	6,000	50	一回線受電	北海道電力株式会社の41画31区57図99番51の27号柱により引き込みの需給場所の構内第一柱に敷設した需給場所の区分閉路器電源側接続点	需給地点に同じ。但し、取引用計量装置は除く。	需給地点に同じ。

仕様書別記一覧

No.	需要場所	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事 業者との契約 種別	予定 契約 電力等		年間予定 使用電力 使用量 (kWh)													予定力率 (%)	発注課及び連絡先	備考
		有無	容量	有無	容量						R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9			
1	札幌市アイヌ文化交流センター	無		無		(株)エネット	業務用電力 (一般)	68	kW	182,364	15,124	14,914	16,938	16,309	16,917	15,629	12,086	11,799	12,393	17,444	18,057	14,754	100	市)アイヌ施策課電話596-5961	