仕様書

1 業務名

アイヌ文化交流センター温水ヒーター等修理業務

2 業務内容等

アイヌ文化交流センターに設置している温水ヒーター(前田鉄工所製 RKV-F250-HT5-N-H) 、ヒーターと接続している配管の減圧弁、排煙濃度計について、それぞれ動作不良があることから、部品交換、調整を行い正常に動作するようにすること。

(1) 真空部品交換及び真空漏れ調査

- ・ 溶解栓
- ・ 抽気ポンプ
- ・ 真空スイッチ
- ・ 電磁弁(3方電磁弁 2、2方電磁弁 1)

(2) 排煙濃度計の交換

- ・ 排煙濃度計(S4000-1)

(3) 減圧弁の交換

- ・ 減圧弁
- ・ パッキン

3 所在地

札幌市南区小金湯 27 番地 札幌市アイヌ文化交流センター

4 履行期間

契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日まで

5 報告等の義務

受託者は、業務完了後速やかに以下の書類を委託者に提出すること。

なお、業務報告書には作業写真(着手前、作業中、完了の工程が確認できるもの)を添付すること。

(1) 完了届	1 部
(2) 業務報告書 (自由様式)	1 部

6 その他

- (1) 交換後、必ず試運転を行い、正常に機能するか確認すること。
- (2) 業務実施に必要な機器、工具及び消耗品類は受託者の負担とする。
- (3) 交換作業により発生した撤去品については、受注者の責任をもって適正に関係法令を遵守し処理すること。
- (4) 業務の実施にあたっては、事前に担当職員と打ち合わせの上進めること。
- (5) 必要な安全管理を行い、業務員の事故防止に注意するとともに、受託者は受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等に対する一切の責任を負うこと。
- (6) 本業務の履行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

(7) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。

7 担当

札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課施設担当係 佐藤

TEL : 011-596-5961(札幌市南区小金湯 27 番地)