

空調自動制御設備保守点検対象一覧表

別表 2

記 号		T1	T2	TE	THE	TW1	TD1	TEW	TEW	TED	HS	THED	TIC1	CO2S	DDC1	DDC2	DDC3	FCU	FCU	RHC	CR	MV1	MV1	MV1	MV1	MV2	MV2	BV	BV	SMV	SBV	MD1	MD2	MD2	△P	OLE	LC-FS	OLI1	OLI2	OLC	SMI	MS	FLR	ESV0	LS			
名称・型番		温度調節器T631C	温度調節器T6065A	温度検出器TY70003Z	温度検出器HTY70003T	温度調節器T675AW	温度調節器T675AD	温度検出器TY7830B	温度検出器TY7813Z	温度検出器TY7803Z	湿度検出器HY7803T	温湿度検出器HTY7803T	デジタル指示調節計R302G	CO2濃度発信器CY8000C	デジタル式調節器WY7211	デジタル式調節器WY7212	デジタル式調節器WY7213	コントローラWY7205W5	設定器QY7205A	ロッドヒールデバイスRHC/RHS	ミズコン調節器R7010B	モジュトロールモータM904F	バルブリンクケージQ455C	3方弁V5013A	3方弁V5065A	アクチュエータMY9401B	3方弁V5065A	電動ボイル弁VY6100D	電動バタフライ弁VY69	小型電動ボイル弁VY6010A	電動ボイル弁VY6100D	直結形ダンパ操作器MY6040A	直結形ダンパ操作器MY6040A	QY90000A補助ボテンシヨメータCL13	差圧スイッチPYYCL13	液面計発信部GYYLELM21G	液面計GYYLELR531	液面計GYYLEL43Lパネル取付型	液面計屋外取付GYYLEDL32L	液面警報計GYYSLL42	排煙濃度計GYYS2000	感震器V725	電極リレー / 電極棒61F3P	緊急遮断弁	レベルスイッチ			
1 回 目	冷水・温水切替制御																											12																				
	オイルタンク廻り制御																																		1		1	1		1		1						
	ペリメータ直暖遮断制御																											2																				
	冷却塔制御					1		1				1								1						1	1	1																				
	雑排水槽レベル制御																																			1												
	釜場満水警報																															2											1					
	調理室換気制御																														2																	
	中央監視装置 savic-netEV model10																																												1式			
2 回 目	ファンコイル制御A																14	14												22																		
	ファンコイル制御B			3													3														7																	
	中央監視装置 savic-netEV model10																																												1式			
3 回 目	床暖房制御		1					1					1									1	1	1																								
	ロードヒーティング制御							1					1							1		1	1		1																							
	貯湯槽制御					1																																										
	計測系統								1		1																																					
	MD連動制御																																3															
	不凍液注入ポンプ警報																																										1					
	中央監視装置 savic-netEV model10																																												1式			
4 回 目	交流ホール空調制御(AHU-1)				1		1		1		1		1	1								1	1		1						1	2	3	3	1													
	展示室空調機制御(AHU-2)				1		1		1		1					1						1	1		1						1		3	3	1													
	レストコーナー空調機制御(AHU-3)				1		1		1								1					1	1		1						1		2	3	1													
	熱源機器廻り制御	1																														3								1								
	電気室換気制御	1																																														
	中央監視装置 savic-netEV model10																																												1式			

※その他 アナログ点 49点 一式 ・ デジタル点48点 一式