

『アイヌ文化交流センター機械警備業務』質問と回答

質問事項	回答
<p>1【業務目的について】 仕様書 3 機械警備の内容は「防犯」「火災監視」及び「設備監視」でよいか。 設備監視は、総合警報盤の代表異常を監視するという認識でよいか。</p>	<p>1 お見込のとおりです。 当館事務室に設置されている「防災複合盤」及び「中央監視盤」から発出される異常の監視が内容となります。</p>
<p>2【警報機器の設置について】 仕様書 7 センサーの個数・設置場所は現状引継ぎでよいか。 機械警備をセット及び解除するためのセンサーカードについて、カードではないものを使用しても問題ないか。</p>	<p>2 センサーの個数・設置場所については、仕様上定めはなく、「警備時間中当該警備機器により感知される異常の有無を受託者の警備本部において確認し得るに必要な機器を設置」していることが認められれば問題はありません。 必要数用意ができ、機械警備のセット、解除に支障が出ないのであれば構いません。</p>
<p>3【警備機器の保守管理等について】 仕様書 9 「随時警備機器の随時正常な機能を点検」について、常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとしているが、現地確認は適宜点検でよいか。</p>	<p>3 システムにより常時監視を行っている場合については、正常な機能を維持するための点検は実施できていると判断しますので、現地確認は適宜で構いません。</p>

『アイヌ文化交流センター機械警備業務』質問と回答

質問事項	回答
<p>4 【原状回復の義務について】 仕様書 12 解約時の原状回復の範囲について、警報機器撤去時の撤去跡については、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修でよいか。</p>	<p>4 お見込のとおり、軽度の補修で構いません。</p>
<p>5 【報告等の義務について】 仕様書 13 提出する文書・報告書の様式は任意書式でよいか。</p>	<p>5 お見込のとおり、特に様式は定めていないので、任意書式となります。</p>