

様式1

公示用設計図書の施行条件等に対する質問票

令和2年8月11日

総合交通計画部都市交通課都市交通係 あて

公示用設計図書に係わる施行条件等について、次のとおり質問いたします。

入札等予定年月日	令和2年8月18日13時15分
役務名	低濃度PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)解体搬出 ³ と ² 搬出業務
質問内容	1. 地下2Fで保管中の変圧器下部のオイルパンは、絶縁油の付着を目視等で確認し、異常が無ければ、スクラップ処理することと書いていますが? 2. 廃棄物の搬出作業以外の現地作業について、本曜日の施行は可能でしょうか?

注1 質問票のあて先は、都市交通課都市交通係あてとする。

注2 質問がある場合は、必ず文書により質問することとし、回答についても文書にて行います。

注3 役務ごとに記載し、欄が足りない場合は別紙としてください。

回答

回答内容	1. オイルパンは、変圧器の付属品であり一体物として処理場への搬入を考えています。 2. 現地作業は可能と考えています。
------	--