

「札幌市役所本庁舎で使用する電力」に関する質問と回答

番号	受付日	質問内容	回答内容
1	令和7年6月23日	仕様書2ページ(8)自家用発電設備があるとのことですが、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kW)、仕様想定量(kWh)、使用予定期間を教えてください。	自家発補給電力の契約はありません。本施設の自家用発電設備は非常用です。
2		仕様書2ページ(10)ア電気料金の調整についてとあるが、燃料費調整も含まれる認識で相違ないか。	相違ありません。【契約書第11条第2項第2号】
3		受電方式は1回線受電となっておりますので、予備線・予備電源の契約はない認識で相違ないでしょうか。	予備線及び予備電源の契約はありません。
4		対象施設の現在の電力供給会社及び計量日をご教示ください。	
5		検針日が1日以外の場合は年間の請求が13回、供給最終付きのご請求が翌月、翌々月の2階に分割されますがご了承いただけますでしょうか。	毎月1日です。
6		対象施設について、自動検針装置設置済みの施設でしょうか。	自動検針装置(スマートメーター)が設置されています。
7		請求書は紙請求書の発行はしておらず、メール送付又はシステムからダウンロードとなります。ご了承いただけますでしょうか。	請求書に①請求金額及びその内容(業務名称)②債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名氏名)③請求年月日の記載があり、札幌市の競争入札参加資格者が事前に登録した口座に支払う場合はWebページでも問題ありません。
8		仕様書1ページ現在の契約電力が仕様書記載の契約電力で、契約開始までに変更はない認識で相違ないでしょうか。	現在も仕様書と同じ880kWで契約しており、契約開始まで変更しません。