

「札幌市本庁舎厨房ダクト点検清掃業務」に関する質問と回答

番号	受付日	質問内容	回答内容	回答日	備考
1	令和3年12月21日	(1)グリスフィルターはダブルチェック型でしょうか。 (2)排気フード内(B1:10、18F:3、19F:1)に設置されているVバンクはそれぞれいくつありますか。	(1)グリスフィルターはダブルチェック型です。 (2)排気フード内のVバンクは、B1:11、18F:2、19F:1です。	令和3年12月22日	
2					
3					