

「札幌市役所本庁舎で使用する電力」に関する質問と回答

番号	受付日	質問内容	回答内容	回答日	備考
1	令和3年6月2日	自家発補給電力の契約はありますか。	ありません。		
2	令和3年6月2日	入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。	日付は入札書の作成日にて記載ください。		
3	令和3年6月2日	契約期間中に立替や増築、引き込み位置の移設等、電力の契約に影響するような工事予定はありますか。	ありません。		
4	令和3年6月2日	契約期間中に契約電力の変更予定はありますか。	ありません。		
5	令和3年6月2日	契約電力が500kw以上の拠点では、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性があります。その場合は超過した契約電力での契約となりますがよろしいでしょうか。	当初契約は、仕様書に示した契約電力で契約を締結することとなります。ただし、契約電力の変更(増)が必要になった場合は、改定契約等で対応いたします。		
6	令和3年6月2日	R2.5～R3.4における最大需要電力の実績値を教えてください。	866kwです。		
7	令和3年6月2日	契約保証金の免除について、実績の提出など免除申請は別途必要ですか。	必要となります。落札候補者となった場合、書面により速やかにご提出ください。		