

別表2

## 点検対象設備

設備・機器	数量	定期点検	総合点検
消火器 粉末消化器（蓄圧小型） 粉末消火器（蓄圧大型） 二酸化炭素消火器	31本 1本 15本	要	—
屋内型消火栓 消火栓 加圧送水装置、ポンプモーター、操作盤、 起動用スイッチ、常用電源、水源	9組 各1式	要	要
不活性ガス消火設備 消火剤貯蔵容器 容器弁開放装置（ガス圧式） 起動用ガス容器 起動用操作箱 音響装置 運動盤（5回線以下） 電源装置（電源内蔵型） 開口部自動閉鎖装置 放出表示灯箱 ヘッド	42基 6個 6個 5個 1組 1組 5組 5組 6個 12個	要	要
自動火災報知設備 能美防災 FCS188S 受信機P-1級〔80回線中67回線使用〕 副受信機 差動式分布型空気管式感知機 差動式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器（イオン化式、光電式） 発信機P-1級 表示灯 消火栓起動運動装置 常用電源 予備電源	1面 1面 4個 50個 13個 77個 9個 9灯 1個 1組 1組	要	要
非常警報設備 松下壁掛型 WK-EK120 (AC100V、DC24V、360W) 自動火災報知設備連動 スピーカー L級 遠隔操作器 常用電源 AC100V 非常電源	1台 80個 1台 1組 1組	要	要

別表 2

設備・機器	数量	定期 点検	総合 点検
誘導灯 誘導灯 誘導標識	56 灯 2 枚	要	—
避難器具 救助袋 垂直式	2 組	要	要
防火排煙設備 制御盤 防火戸 シャッター 手動式	1 面 8 枚 5 枚	要	要
自家発電設備 (39KVA)	1 組	要	要 (負荷試験 を含む。)
配線	1 式	—	要

※必要機器について、配線点検、絶縁測定、作動試験等を適宜行うこと。